

#132139#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1561063

Номер абонента:

Адрес установки:

Громовой, 22-26 ООО УК Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработк Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	1,003	218,0	216,1	---	1,9	74,81	70,25	0,40	0,27	24,0
24.05	0,941	212,3	210,6	---	1,6	74,75	70,35	0,40	0,27	24,0
25.05	1,005	223,5	221,4	---	2,1	74,78	70,32	0,40	0,27	24,0
26.05	1,013	228,0	225,7	---	2,4	74,70	70,29	0,40	0,27	24,0
27.05	0,973	222,2	220,1	---	2,1	74,84	70,49	0,40	0,27	24,0
28.05	0,915	210,2	208,7	---	1,5	75,27	70,95	0,41	0,27	24,0
29.05	1,012	231,3	228,8	---	2,5	74,74	70,40	0,41	0,27	24,0
Итого:	6,86	1545,5	1531,4	0,0	14,1	74,84	70,43	0,40	0,27	168,00
30.05	0,953	223,5	221,4	---	2,1	74,75	70,52	0,41	0,26	24,0
31.05	0,903	216,4	214,5	---	1,8	74,71	70,57	0,41	0,26	24,0
01.06	0,965	224,5	222,4	---	2,1	74,79	70,53	0,41	0,27	24,0
02.06	0,988	225,7	223,5	---	2,2	75,14	70,79	0,41	0,26	24,0
03.06	0,969	227,5	225,2	---	2,2	74,70	70,47	0,40	0,27	24,0
04.06	0,432	94,0	93,3	---	0,7	72,98	69,09	0,21	0,14	23,9
05.06	0,038	---	0,0	0,0	---	44,68	51,28	0,01	0,01	24,0
Итого:	5,25	1211,5	1200,3	0,0	11,2	74,68	70,46	0,32	0,21	167,98
06.06	0,009	0,0	0,0	0,0	---	25,47	27,23	0,02	0,02	23,9
07.06	---	0,0	0,0	0,0	---	23,28	22,94	0,02	0,03	24,0
08.06	---	---	0,0	0,0	---	22,27	21,56	0,03	0,03	24,0
09.06	---	---	0,0	0,0	---	24,93	26,68	0,03	0,03	24,0
10.06	---	---	0,0	0,0	---	21,43	21,85	0,02	0,03	23,9
11.06	---	---	0,0	0,0	---	20,42	19,79	0,03	0,03	23,7
12.06	---	---	0,0	0,0	---	21,19	22,21	0,06	0,06	24,0
Итого:	0,01	0,0	0,1	0,1	0,0	24,66	25,64	0,03	0,03	167,68
13.06	---	---	0,1	0,1	---	19,97	19,75	0,06	0,06	24,0
14.06	---	---	0,1	0,1	---	19,76	19,55	0,05	0,06	24,0
15.06	---	---	0,0	0,0	---	19,69	19,37	0,05	0,06	24,0
16.06	---	---	0,0	0,0	---	19,76	19,14	0,04	0,05	24,0
17.06	0,453	93,7	93,7	---	0,1	67,75	62,93	0,20	0,18	24,0
18.06	1,009	224,8	222,9	---	2,0	74,56	70,10	0,37	0,26	24,0
19.06	0,958	220,5	218,0	---	2,6	74,97	70,66	0,38	0,26	24,0
Итого:	2,42	539,1	534,6	0,1	4,6	73,54	69,08	0,16	0,13	168,00
20.06	0,908	214,2	212,5	---	1,7	74,90	70,69	0,39	0,26	24,0
21.06	0,887	213,4	211,5	---	2,0	74,68	70,56	0,39	0,26	24,0
22.06	0,882	210,6	208,7	---	1,9	74,82	70,66	0,38	0,26	24,0
Итого:	2,68	638,2	632,7	0,0	5,6	74,80	70,64	0,39	0,26	72,00
Итого:	17,22	3934,4	3899,2	0,3	35,5	74,60	70,28	0,26	0,18	743,7

dT= 4,32

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	743,7	0,0	0,0	0,0	0,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,22					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 14:00 23.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	231,55	248,77	17,22		249,27		
Расход теплоносителя M1, т	20500,4	24434,9	3934,4		24559,0		
Расход теплоносителя M2, т	20376,3	24275,5	3899,2		24398,6		
Время наработки, ч	2217,8	2961,4	743,7		2975,7		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

