

#22103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 22-26, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6372
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1561063
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 2,776 | 168,352 | 169,555 | 0,003 | 164,311 | 167,039 | 0,003 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 56,5 | 56,6 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 25.10.2021 | 2,688 | 161,801 | 163,006 | 0,001 | 157,912 | 160,588 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,4 | 56,2 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 26.10.2021 | 2,766 | 165,482 | 166,631 | 0,001 | 161,484 | 164,152 | 0,001 | 25 | 25 | 0 | 0 | 73,6 | 56,5 | 56,7 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 27.10.2021 | 2,63 | 159,428 | 160,486 | 0,001 | 155,59 | 158,092 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,6 | 57,6 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 28.10.2021 | 2,544 | 155,596 | 156,717 | 0 | 151,85 | 154,369 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,7 | 56,7 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 29.10.2021 | 2,57 | 158,475 | 159,611 | 0 | 154,656 | 157,203 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,9 | 57 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 30.10.2021 | 2,539 | 157,412 | 158,645 | 0,002 | 153,625 | 156,25 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 57 | 59,6 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 31.10.2021 | 2,561 | 159,123 | 160,283 | 0,001 | 155,295 | 157,859 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 57 | 54,8 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 01.11.2021 | 2,522 | 155,207 | 156,33 | 0 | 151,473 | 153,98 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,8 | 56,9 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 02.11.2021 | 2,577 | 156,52 | 157,652 | 0,001 | 152,744 | 155,291 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,7 | 57,5 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 03.11.2021 | 2,558 | 154,703 | 155,822 | 0 | 150,965 | 153,492 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,7 | 56,8 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 04.11.2021 | 2,665 | 162,568 | 163,695 | 0,001 | 158,656 | 161,244 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,7 | 56,9 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 05.11.2021 | 2,682 | 163,621 | 164,734 | 0,002 | 159,682 | 162,273 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,7 | 57,1 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 06.11.2021 | 2,673 | 162,137 | 163,293 | 0,003 | 158,232 | 160,85 | 0,003 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,6 | 56,8 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 07.11.2021 | 2,751 | 168,941 | 170,098 | 0,004 | 164,883 | 167,551 | 0,004 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,7 | 57 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 08.11.2021 | 2,741 | 168,551 | 169,777 | 0,002 | 164,504 | 167,234 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,7 | 57,2 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 09.11.2021 | 2,921 | 180,094 | 181,469 | 0,002 | 175,715 | 178,703 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 57,3 | 56,5 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 10.11.2021 | 2,796 | 170,809 | 171,984 | 0,001 | 166,68 | 169,391 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,9 | 57,5 | 4,1 | 3 | 3 | 6 |
| 11.11.2021 | 2,684 | 164,871 | 166,062 | 0,023 | 160,906 | 163,574 | 0,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,8 | 57,2 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 12.11.2021 | 2,691 | 167,039 | 168,312 | 0,002 | 163,031 | 165,773 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 56,9 | 58,1 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 13.11.2021 | 2,697 | 163,988 | 165,18 | 0,002 | 160,043 | 162,719 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 56,6 | 57,3 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | - |
| 14.11.2021 | 2,843 | 173,191 | 174,312 | 0,003 | 169,02 | 171,707 | 0,003 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,7 | 56,9 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 15.11.2021 | 2,727 | 163,754 | 164,902 | 0,001 | 159,801 | 162,445 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,5 | 56,5 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 16.11.2021 | 2,773 | 169,285 | 170,441 | 0 | 165,211 | 167,887 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,8 | 56,7 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 17.11.2021 | 2,775 | 170,188 | 171,422 | 0 | 166,078 | 168,844 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,9 | 57 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 18.11.2021 | 2,841 | 174,078 | 175,281 | 0,001 | 169,867 | 172,633 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 57 | 57,5 | 4,2 | 3 | 3 | 5 |
| 19.11.2021 | 2,689 | 164,336 | 165,504 | 0 | 160,355 | 163 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 57 | 57,2 | 4,2 | 3 | 3 | - |
| 20.11.2021 | 2,645 | 165,215 | 166,418 | 0,001 | 161,266 | 163,918 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 56,8 | 56,6 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 9 |
| 21.11.2021 | 2,716 | 169,277 | 170,504 | 0,005 | 165,227 | 167,941 | 0,005 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 56,8 | 57,4 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 6 |
| 22.11.2021 | 2,94 | 183,652 | 185,121 | 0,008 | 179,227 | 182,305 | 0,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 57,2 | 57,2 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| 23.11.2021 | 2,907 | 179,129 | 180,43 | 0,005 | 174,797 | 177,703 | 0,005 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 57 | 56,7 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| Итого: | 83,888 | 5136,823 | 5173,677 | 0,076 | 5013,086 | 5096,01 | 0,076 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 486,335 | 30921,846 | 31078,383 | 1,149 | 30129,807 | 30561,641 | 1,131 | 7141,26 | 484,15 |
| 23.11.2021 | 570,224 | 36058,668 | 36252,062 | 1,225 | 35142,891 | 35657,652 | 1,206 | 7886,24 | 484,15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 18:33:36