

#22094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 2-18, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6371
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560638
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,523	110,039	109,109	107,484	107,523	24	24	0	0	71,7	57,2	0,1	16,1	-
25.09.2022	1,477	108,438	107,547	105,898	105,945	24	24	0	0	71,9	57,6	0,1	16,1	-
26.09.2022	1,471	108,68	107,82	106,164	106,234	24	24	0	0	71,6	57,4	0,1	16,1	-
27.09.2022	1,41	107,789	106,938	105,281	105,336	24	24	0	0	71,7	58	0,1	16,1	-
28.09.2022	1,436	107,891	105,664	105,383	104,078	24	24	0	0	71,8	57,9	0,1	16,1	-
29.09.2022	1,438	108,586	107,367	106,055	105,766	24	24	0	0	71,7	57,9	0,1	16,1	-
30.09.2022	1,443	112,375	111,453	109,789	109,789	24	24	0	0	71,2	57,8	0,1	16,1	-
01.10.2022	1,388	106,492	105,648	104,023	104,07	24	24	0	0	71,6	57,9	0,1	16,1	-
02.10.2022	1,423	106,633	105,758	104,172	104,195	24	24	0	0	71,4	57,5	0,1	16,1	-
03.10.2022	1,445	109,125	107,945	106,586	106,328	24	24	0	0	71,7	57,9	0,1	16,1	-
04.10.2022	2,241	128,992	127,359	125,992	125,711	24	24	0	0	71,7	53,6	0,1	16,1	-
Итого:	16,695	1215,04	1202,608	1186,827	1184,975	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,695													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2826,61	121005,945	119176,219	117908,75	117654,977	15660,12	62,22
04.10.2022	2843,305	122220,984	120378,828	119095,578	118839,953	15924,11	62,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:58