

# #126713#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Гайдара 103, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 2320  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 33607  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	1	80,65	81,36	24	0	47,8	37,1	-
25.03.2025	0,981	80,68	81,38	24	0	48	37,5	-
26.03.2025	0,902	80,69	81,4	24	0	45,6	36	-
27.03.2025	0,922	80,68	81,4	24	0	46,2	36,4	-
28.03.2025	0,816	80,7	81,43	24	0	44	35,3	-
29.03.2025	0,811	80,69	81,43	24	0	44,2	35,5	-
30.03.2025	0,838	80,66	81,38	24	0	44,5	35,6	-
31.03.2025	0,898	80,66	81,4	24	0	45,7	36,1	-
01.04.2025	0,999	80,65	81,35	24	0	47,9	37,3	-
02.04.2025	0,893	80,66	81,38	24	0	45,8	36,3	-
03.04.2025	0,778	80,68	81,41	24	0	43,3	35,1	-
04.04.2025	0,891	80,67	81,41	24	0	45,4	35,9	-
05.04.2025	1,207	80,62	81,29	24	0	52,6	39,8	-
06.04.2025	1,342	80,57	81,22	24	0	55,4	41,1	-
07.04.2025	1,141	80,59	81,28	24	0	51	38,8	-
08.04.2025	1,096	80,61	81,32	24	0	49,8	38,1	-
09.04.2025	1,082	80,65	81,35	24	0	49,7	38,2	-
10.04.2025	1,199	80,57	81,26	24	0	52,3	39,5	-
11.04.2025	1,017	80,61	81,34	24	0	48,2	37,3	-
12.04.2025	0,957	80,66	81,38	24	0	47,2	37	-
13.04.2025	0,755	80,76	81,52	24	0	42,5	34,5	-
14.04.2025	0,686	80,69	81,45	24	0	41,4	34,1	-
15.04.2025	0,375	38,64	39,59	24	0	38,5	28,8	-
Итого:	21,586	1813,04	1829,73	552	0	0	0	0
Гкал	18,564							

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	4704,782	417179,74	436530,82	124644,75
15.04.2025	4726,368	418992,78	438360,55	125196,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
17.04.2025 16:18:31