

#99401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 103, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 2320
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
08.10.2024	1,164	83,24	84,69	24	0	45,4	37	-
09.10.2024	1,084	145,73	146,09	24	0	51,8	40,3	-
10.10.2024	0,857	217,15	217,12	24	0	42	38,6	-
11.10.2024	0,863	194,92	194,97	24	0	42,4	38,6	-
12.10.2024	0,933	183,98	184,04	24	0	43,7	39,4	-
13.10.2024	1,035	175,74	175,82	24	0	45,6	40,6	-
14.10.2024	0,917	175,74	175,85	24	0	43,7	39,3	-
15.10.2024	0,93	181,14	181,26	24	0	43,5	39,1	-
16.10.2024	1,077	180,07	180,15	24	0	46,4	41,3	-
17.10.2024	1,111	176,59	176,69	24	0	47	41,6	-
18.10.2024	1,046	178,09	178,21	24	0	45,9	40,9	-
19.10.2024	1,018	177,22	177,37	24	0	45,2	40,3	-
20.10.2024	1,043	177,34	177,45	24	0	45,7	40,7	-
21.10.2024	0,932	177,74	177,86	24	0	43,7	39,2	-
22.10.2024	0,892	177,45	177,52	24	0	43,4	39,1	-
23.10.2024	0,896	177,41	177,48	24	0	43,4	39	-
Итого:	15,798	2779,55	2782,57	384	0	0	0	0
Гкал	13,586							

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
07.10.2024	4491,014	397660,68	416945,58	120636,76
23.10.2024	4506,812	400440,23	419728,15	121020,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:16:55