

# #116991#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ  
Карамзина 6, Калининград  
4162  
4593  
ТЭМ-104  
1444900  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	8,248	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	53,9	0	9	5,1	0,1	-
22.01.2025	8,4	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	55	0	9	5,1	0,1	-
23.01.2025	8,129	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	79	55,5	0	9	5,1	0,1	-
24.01.2025	7,027	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,4	55,5	0	9	5,1	0,1	-
25.01.2025	5,962	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,8	61,6	0	9	5,1	0,1	-
26.01.2025	5,71	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,8	64,4	0	9	5,1	0,1	-
27.01.2025	5,538	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,7	63,5	0	9	5,1	0,1	-
28.01.2025	5,182	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,8	64,7	0	9	5,1	0,1	-
29.01.2025	5,17	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	66,7	0	9	5,1	0,1	-
30.01.2025	5,215	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	63,4	0	9	5,1	0,1	-
31.01.2025	6,273	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	60,8	0	9	5,1	0,1	-
01.02.2025	7,233	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,5	51,9	0	9	5,1	0,1	-
02.02.2025	7,19	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,5	52,5	0	9	5,1	0,1	-
03.02.2025	8,006	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,8	56,5	0	9	5,1	0,1	-
04.02.2025	7,159	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	59,9	0	9	5,1	0,1	-
05.02.2025	7,854	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,9	57,9	0	9	5,1	0,1	-
06.02.2025	6,461	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,7	58,6	0	9	5,1	0,1	-
07.02.2025	7,54	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	78,8	56	0	9	5,1	0,1	-
08.02.2025	8,845	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	79,2	53,6	0	9	5,1	0,1	-
09.02.2025	8,902	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	80,9	51,7	0	9	5,1	0,1	-
10.02.2025	9,813	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	82,8	52,6	0	9	5,1	0,1	-
11.02.2025	9,903	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	83	51,4	0	9	5,1	0,1	-
12.02.2025	9,711	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	82,5	52,5	0	9	5,1	0,1	-
13.02.2025	9,276	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	81,7	53,3	0	9	5,1	0,1	-
14.02.2025	8,831	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	80,4	51	0	9	5,1	0,1	-
15.02.2025	8,923	200876,406	200875,875	0	195836,969	198345,734	0	24	24	0	0	80,8	50,4	0	9	5,1	0,1	-
16.02.2025	9,019	304,531	303,312	0	295,781	299,609	0	24	24	0	0	81,6	51,2	0	9	5,1	0,1	-
17.02.2025	9,015	322,375	321,406	0	313,297	317,375	0	24	24	0	0	80,6	52	0	9	5,1	0	-
18.02.2025	8,431	294,031	293,297	0	286,016	289,906	0	24	24	0	0	79,2	49,8	0	9	5,1	0	-
19.02.2025	8,309	293,359	292,672	0	285,406	289,266	0	24	24	0	0	79	50	0	9	5,1	0	-
20.02.2025	9,3	359,859	358,875	0	349,469	353,797	0	24	24	0	0	81,8	55,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	240,575	202450,561	202445,437	0	197366,938	199895,687	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	240,575																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	4508,065	0	0	0	0	0	0	26381,09	1,25
20.02.2025	4748,64	202450,562	202445,438	0	197366,938	199895,688	0	27125,09	1,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 9:41:10