

#132220#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1444900
 Номер абонента:
 Адрес установки: Карамзина, 6 СОШ № 56
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	100	0,750	300,0	---	---
2	100	0,750	300,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.05.2025 по 21.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.05	2,115	106,9	108,8	1,9	---	72,08	52,38	0,90	0,50	24,00
22.05	2,097	108,9	110,9	2,0	---	72,26	53,08	0,90	0,50	24,00
23.05	2,139	112,0	114,0	1,9	---	72,27	53,26	0,90	0,50	24,00
24.05	2,171	110,5	112,4	1,9	---	72,19	52,63	0,90	0,50	24,00
25.05	1,949	109,2	111,1	1,9	---	72,13	54,36	0,90	0,50	24,00
26.05	2,031	104,4	106,3	1,9	---	72,08	52,71	0,90	0,50	24,00
27.05	1,947	103,3	105,3	1,9	---	72,15	53,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,45	755,2	768,7	13,5	0,0	72,17	53,12	0,90	0,50	168,00
28.05	1,831	99,8	101,8	1,9	---	72,55	54,29	0,90	0,50	24,00
29.05	1,861	99,2	101,2	2,0	---	72,07	53,39	0,90	0,50	24,00
30.05	1,846	97,7	99,7	1,9	---	71,86	53,06	0,90	0,50	24,00
31.05	1,867	99,5	101,4	1,9	---	71,86	53,17	0,90	0,50	24,00
01.06	1,774	100,9	102,8	1,9	---	71,87	54,37	0,90	0,50	24,00
02.06	1,681	93,2	95,1	1,9	---	72,39	54,44	0,90	0,50	23,41
03.06	1,196	330,3	336,9	6,5	---	73,09	69,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,06	920,7	938,8	18,1	0,0	72,45	59,44	0,90	0,50	167,41
04.06	0,130	330,1	337,0	6,8	---	73,36	73,04	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	41,40	40,36	0,90	0,50	24,00
06.06	---	---	---	---	---	32,86	32,28	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	28,31	27,92	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	26,46	25,95	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	25,43	24,75	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	0,0	0,0	---	24,44	23,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,13	330,1	337,0	6,9	0,0	73,36	73,04	0,90	0,50	168,00
11.06	---	---	---	---	---	23,56	23,06	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	25,92	30,61	0,90	0,50	24,00
13.06	---	---	---	---	---	26,97	31,94	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	---	---	---	26,45	31,77	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	26,51	31,16	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	26,27	30,48	0,90	0,50	24,00
17.06	0,147	27,9	28,0	0,1	---	34,42	29,28	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,15	27,9	28,0	0,1	0,0	34,42	29,28	0,90	0,50	168,00
18.06	2,071	82,3	85,3	3,0	---	71,23	46,15	0,90	0,50	24,00
19.06	2,045	85,2	88,1	2,9	---	71,81	47,89	0,90	0,50	24,00
20.06	2,016	86,9	89,8	2,9	---	72,01	48,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,13	254,3	263,1	8,8	0,0	71,69	47,67	0,90	0,50	72,00
Итого:	32,92	2288,3	2335,7	47,4	0,0	71,94	57,63	0,90	0,50	743,4
						dT=	14,31			

dT= 14,31

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч, ч
	744,0	=	743,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Количество тепла, Гкал	Q = 32,92		Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 20.05.2025		На 24:00 20.06.2025		Результат за период		На 21:00 23.06.2025
Количество теплоты, Гкал	5163,81		5196,73		32,92		5201,35
Расход теплоносителя M1, т	214654,5		216942,8		2288,3		217147,6
Расход теплоносителя M2, т	217434,1		219769,8		2335,7		219981,8
Время наработки, ч	29260,1		30003,5		743,4		30073,3
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч					0,6		

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

