

#145402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Карамзина 6, Калининград

4162

4593

ТЭМ-104

1444900

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,685	0	0,685	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,7	45	0	9	5,1	0,1	-
22.07.2025	0,663	0	0,663	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,3	44,1	0	9	5,1	0,1	-
23.07.2025	0,792	0	0,792	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,8	44,7	0	9	5,1	0,1	-
24.07.2025	0,828	0	0,828	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,2	45,6	0	9	5,1	0,1	-
25.07.2025	0,759	0	0,759	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,9	45,9	0	9	5,1	0,1	-
26.07.2025	0,695	0	0,695	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,8	45,5	0	9	5,1	0,1	-
27.07.2025	0,706	0	0,706	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,7	45,6	0	9	5,1	0,1	-
28.07.2025	0,766	0	0,766	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	45,2	0	9	5,1	0,1	-
29.07.2025	0,81	0	0,81	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	45,6	0	9	5,1	0,1	-
30.07.2025	0,962	0	0,962	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	45,9	0	9	5,1	0,1	-
31.07.2025	0,933	0	0,933	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,4	46,2	0	9	5,1	0,1	-
01.08.2025	0,94	0	0,94	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	47	0	9	5,1	0,1	-
02.08.2025	0,899	0	0,899	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,2	46	0	9	5,1	0,1	-
03.08.2025	0,841	0	0,841	0	0	86392	0	24	24	0	0	70,1	46,4	0	9	5,1	0,1	-
04.08.2025	0,863	0	0,863	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	45,8	0	9	5,1	0,1	-
05.08.2025	0,976	0	0,976	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	46,2	0	9	5,1	0,1	-
06.08.2025	1,063	0	1,063	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,3	46,2	0	9	5,1	0,1	-
07.08.2025	1,056	0	1,056	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	46,7	0	9	5,1	0,1	-
08.08.2025	1,02	0	1,02	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	47,1	0	9	5,1	0,1	-
09.08.2025	0,928	0	0,928	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,2	46,6	0	9	5,1	0,1	-
10.08.2025	0,923	0	0,923	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,2	46,5	0	9	5,1	0,1	-
11.08.2025	0,984	0	0,984	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,4	46,1	0	9	5,1	0,1	-
12.08.2025	1,002	0	1,002	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,4	46,6	0	9	5,1	0,1	-
13.08.2025	0,887	0	0,887	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	45,4	0	9	5,1	0,1	-
14.08.2025	0,758	0	0,758	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,7	45,3	0	9	5,1	0,1	-
15.08.2025	0,73	224782,719	219639,857	0	219157,016	-112547025,078	0	24	24	0	0	69,7	45,8	0	9	5,1	0,1	-
16.08.2025	0,668	28,344	29,031	0	27,75	28,75	0	24	24	0	0	69,2	45,2	0	9	5,1	0,1	-
17.08.2025	0,902	39,984	40,891	0	39,109	40,469	0	24	24	0	0	69,9	47	0	9	5,1	0	-
18.08.2025	1,011	43,688	44,734	0	42,719	44,281	0	24	24	0	0	70,3	46,7	0	9	5,1	0	-
19.08.2025	0,98	42,844	43,844	0	41,906	43,406	0	24	24	0	0	70,2	46,9	0	9	5,1	0	-
20.08.2025	0,984	42,469	43,469	0	41,547	43,031	0	24	24	0	0	70,3	46,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	27,014	224980,048	219863,565	0	219350,047	-110386833,141	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,014																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	5227,263	0	5227,263	0	0	110609096	0	30723,5	1,25
20.08.2025	5254,278	224980,047	225090,828	0	219350,047	222262,859	0	31467,5	1,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:28:16