

#116404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель: Золотой, ООО
Адрес потребителя: Ялтинская 20, Калининград
Номер абонента: 4610
Порядковый номер: 9327
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 20112263
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 2,99 | 0 | 18,884 | 0 | 0 | 18,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 37 | 0,59 | 0,44 | - |
| 22.01.2025 | 3,009 | 0 | 18,935 | 0 | 0 | 18,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 37,7 | 0,6 | 0,44 | - |
| 23.01.2025 | 2,835 | 0 | 17,489 | 0 | 0 | 17,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 36,8 | 0,6 | 0,44 | - |
| 24.01.2025 | 2,484 | 0 | 15,941 | 0 | 0 | 15,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 35 | 0,6 | 0,44 | - |
| 25.01.2025 | 2,12 | 0 | 13,36 | 0 | 0 | 13,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 33,6 | 0,6 | 0,44 | - |
| 26.01.2025 | 2,088 | 0 | 13,257 | 0 | 0 | 12,948 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 33,9 | 0,61 | 0,44 | - |
| 27.01.2025 | 1,929 | 0 | 11,94 | 0 | 0 | 11,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 32,8 | 0,61 | 0,43 | - |
| 28.01.2025 | 1,487 | 0 | 8,766 | 0 | 0 | 8,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 30,7 | 0,61 | 0,43 | - |
| 29.01.2025 | 1,549 | 0 | 9,259 | 0 | 0 | 9,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 31,1 | 0,61 | 0,43 | - |
| 30.01.2025 | 1,666 | 0 | 10,14 | 0 | 0 | 9,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 32,2 | 0,61 | 0,43 | - |
| 31.01.2025 | 2,049 | 0 | 13,179 | 0 | 0 | 12,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 34,2 | 0,6 | 0,43 | - |
| 01.02.2025 | 2,406 | 0 | 15,946 | 0 | 0 | 15,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 35,7 | 0,6 | 0,44 | - |
| 02.02.2025 | 2,684 | 0 | 17,421 | 0 | 0 | 16,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 36,5 | 0,6 | 0,44 | - |
| 03.02.2025 | 2,766 | 0 | 17,628 | 0 | 0 | 17,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 37 | 0,6 | 0,44 | - |
| 04.02.2025 | 2,522 | 0 | 16,474 | 0 | 0 | 16,083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 35,8 | 0,6 | 0,43 | - |
| 05.02.2025 | 2,599 | 0 | 17,345 | 0 | 0 | 16,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 37,2 | 0,6 | 0,44 | - |
| 06.02.2025 | 2,139 | 0 | 13,574 | 0 | 0 | 13,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 33,8 | 0,6 | 0,43 | - |
| 07.02.2025 | 2,462 | 0 | 15,66 | 0 | 0 | 15,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 35,7 | 0,6 | 0,43 | - |
| 08.02.2025 | 3,035 | 0 | 18,831 | 0 | 0 | 18,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 38,9 | 0,6 | 0,44 | - |
| 09.02.2025 | 3,385 | 0 | 20,562 | 0 | 0 | 19,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 40,3 | 0,6 | 0,44 | - |
| 10.02.2025 | 3,832 | 0 | 22,744 | 0 | 0 | 22,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,5 | 41,1 | 0,59 | 0,44 | - |
| 11.02.2025 | 4,151 | 0 | 28,351 | 0 | 0 | 27,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 41,7 | 0,58 | 0,44 | - |
| 12.02.2025 | 4,289 | 0 | 29,307 | 0 | 0 | 28,519 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 42,2 | 0,58 | 0,43 | - |
| 13.02.2025 | 3,843 | 0 | 24,094 | 0 | 0 | 23,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 41,5 | 0,59 | 0,43 | - |
| 14.02.2025 | 3,469 | 0 | 21,304 | 0 | 0 | 20,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 39,2 | 0,6 | 0,43 | - |
| 15.02.2025 | 3,682 | 0 | 22,795 | 0 | 0 | 22,166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 40 | 0,61 | 0,43 | - |
| 16.02.2025 | 3,819 | 0 | 24,144 | 0 | 0 | 23,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 41,3 | 0,6 | 0,43 | - |
| 17.02.2025 | 3,745 | 0 | 23,239 | 0 | 0 | 22,596 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 40,1 | 0,61 | 0,43 | - |
| 18.02.2025 | 3,538 | 0 | 22,11 | 0 | 0 | 21,519 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 38,9 | 0,61 | 0,43 | - |
| 19.02.2025 | 3,516 | 0 | 21,964 | 0 | 0 | 21,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 38,5 | 0,6 | 0,43 | - |
| 20.02.2025 | 4,265 | 0 | 27,64 | 0 | 0 | 26,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 43,2 | 0,6 | 0,43 | - |
| Итого: | 90,353 | 0 | 572,283 | 0 | 0 | 557,402 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,58 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 1441,475 | 8934,469 | 0 | 0,465 | 8716,664 | 0 | 0,463 | 29776 | 42 |
| 20.02.2025 | 1531,829 | 9506,751 | 0 | 0,465 | 9274,068 | 0 | 0,463 | 30520 | 42 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:32:50