

#108665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Золотой, ООО
Адрес потребителя: Ялтинская 20, Калининград
Номер абонента: 4610
Порядковый номер: 9327
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20112263
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 2,802 | 0 | 17,875 | 0 | 0 | 17,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 37,4 | 0,62 | 0,42 | 4,3 |
| 22.11.2024 | 2,833 | 0 | 19,235 | 0 | 0 | 18,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 37,8 | 0,62 | 0,42 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 3,033 | 0 | 19,931 | 0 | 0 | 19,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 37,9 | 0,62 | 0,42 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 2,823 | 0 | 18,305 | 0 | 0 | 17,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 36,3 | 0,61 | 0,42 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 2,226 | 0 | 14,28 | 0 | 0 | 13,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 32,9 | 0,62 | 0,42 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 2,059 | 0 | 13,352 | 0 | 0 | 13,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 33 | 0,63 | 0,43 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 2,223 | 0 | 14,631 | 0 | 0 | 14,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 33,7 | 0,62 | 0,44 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 2,266 | 0 | 15,281 | 0 | 0 | 14,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 34,1 | 0,6 | 0,44 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 2,216 | 0 | 14,793 | 0 | 0 | 14,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 34 | 0,61 | 0,44 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 2,329 | 0 | 15,639 | 0 | 0 | 15,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 34,1 | 0,61 | 0,44 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 2,66 | 0 | 17,921 | 0 | 0 | 17,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 35,2 | 0,6 | 0,44 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 2,639 | 0 | 17,806 | 0 | 0 | 17,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 35,6 | 0,6 | 0,44 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 1,974 | 0 | 12,823 | 0 | 0 | 12,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 32,8 | 0,61 | 0,44 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 2,641 | 0 | 18,341 | 0 | 0 | 17,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 37,9 | 0,61 | 0,44 | - |
| 05.12.2024 | 2,475 | 0 | 16,081 | 0 | 0 | 15,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 34,9 | 0,61 | 0,44 | - |
| 06.12.2024 | 2,626 | 0 | 17,424 | 0 | 0 | 17,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 35,9 | 0,6 | 0,44 | - |
| 07.12.2024 | 2,567 | 0 | 16,198 | 0 | 0 | 15,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 37 | 0,61 | 0,44 | - |
| 08.12.2024 | 2,425 | 0 | 15,667 | 0 | 0 | 15,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 36 | 0,61 | 0,44 | - |
| 09.12.2024 | 2,711 | 0 | 17,552 | 0 | 0 | 17,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 35,9 | 0,61 | 0,44 | - |
| 10.12.2024 | 3,302 | 0 | 20,983 | 0 | 0 | 20,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 37,7 | 0,6 | 0,44 | - |
| 11.12.2024 | 2,838 | 0 | 17,73 | 0 | 0 | 17,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 35,4 | 0,61 | 0,44 | - |
| 12.12.2024 | 2,943 | 0 | 19,421 | 0 | 0 | 18,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 36,6 | 0,6 | 0,44 | - |
| 13.12.2024 | 3,171 | 0 | 20,336 | 0 | 0 | 19,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 39,7 | 0,61 | 0,44 | - |
| 14.12.2024 | 2,856 | 0 | 19,118 | 0 | 0 | 18,642 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 38,3 | 0,59 | 0,43 | - |
| 15.12.2024 | 2,513 | 0 | 16,251 | 0 | 0 | 15,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 35,7 | 0,59 | 0,43 | - |
| 16.12.2024 | 1,778 | 0 | 10,622 | 0 | 0 | 10,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 31 | 0,6 | 0,43 | - |
| 17.12.2024 | 2,036 | 0 | 12,364 | 0 | 0 | 12,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 32,3 | 0,6 | 0,43 | - |
| 18.12.2024 | 2,137 | 0 | 13,41 | 0 | 0 | 13,097 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 33,4 | 0,59 | 0,43 | - |
| 19.12.2024 | 1,359 | 0 | 8,168 | 0 | 0 | 7,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 29,7 | 0,6 | 0,43 | - |
| Итого: | 72,461 | 0 | 471,538 | 0 | 0 | 460,309 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,307 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 1283,463 | 7913,369 | 0 | 0,465 | 7720,186 | 0 | 0,463 | 28312 | 42 |
| 19.12.2024 | 1355,925 | 8384,908 | 0 | 0,465 | 8180,493 | 0 | 0,463 | 29008 | 42 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 9:42:01