

#21934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,914	0,032	97,76	95,48	95,31	94,56	0,75	24	0	0	75,2	45	30,21	0,6	0,4	2
25.01.2021	3,04	0,028	104,48	102,14	101,82	101,08	0,74	24	0	0	75,8	46,3	29,48	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,967	0,028	96,8	94,52	94,24	93,56	0,68	24	0	0	77,5	46,4	31,12	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,013	0,024	99,11	96,89	96,5	95,92	0,58	24	0	0	77,3	46,4	30,92	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	3,203	0,022	108,82	106,52	105,94	105,39	0,55	24	0	0	77,6	47,6	29,94	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,656	0,033	118,99	116,34	115,54	114,92	0,62	24	0	0	82,1	50,8	31,33	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,405	0,028	105,83	103,34	102,73	102,16	0,57	24	0	0	82	49,1	32,86	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,324	0,022	101,64	99,23	98,71	98,16	0,55	24	0	0	81,2	47,8	33,38	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,569	0,027	113,98	111,41	110,64	110,09	0,55	24	0	0	82,1	50,1	31,96	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,582	0,032	110,89	108,2	107,56	106,91	0,65	24	0	0	83,2	50,3	32,95	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	3,194	0,012	95,72	93,69	92,96	92,72	0,24	24	0	0	81,6	47,4	34,2	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,61	0,001	109,2	107,2	105,84	105,97	-0,13	24	0	0	84	49,9	34,14	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,723	0,004	109,59	107,47	106,06	106,14	-0,08	24	0	0	86,8	51,6	35,1	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	4,556	0,007	149,38	146,6	144,33	144,33	0	24	0	0	89,1	57,6	31,49	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	4,975	0,009	169,41	166,23	163,49	163,44	0,05	24	0	0	90,7	60,4	30,32	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	4,796	0,014	154,93	151,86	149,6	149,45	0,15	24	0	0	90,1	58,2	31,9	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	4,417	0,009	131,81	129,05	127,24	127,15	0,09	24	0	0	90,5	55,9	34,61	0,6	0,4	-9
10.02.2021	4,842	0,008	157,69	154,62	152,18	152,11	0,07	24	0	0	91	59,2	31,72	0,6	0,4	-14
11.02.2021	4,822	0,007	156,51	153,48	151,06	151,03	0,03	24	0	0	90,7	58,9	31,82	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	4,511	0,007	142,8	140,04	137,9	137,89	0,01	24	0	0	89,8	57,2	32,62	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,464	0	104	102,05	100,79	100,83	-0,04	24	0	0	84,6	50,3	34,34	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	3,053	0	83,05	81,42	80,53	80,68	-0,15	24	0	0	83,1	45,1	37,98	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	3,185	0	87,93	86,18	85,23	85,28	-0,05	24	0	0	84,7	47,4	37,36	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,478	0,003	106,12	104,15	102,86	102,87	-0,01	24	0	0	84,7	51	33,74	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,852	0,004	123,26	121,04	119,4	119,42	-0,02	24	0	0	85,3	53	32,22	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	4,295	0,004	136,29	133,73	131,77	131,8	-0,03	24	0	0	88,1	55,5	32,55	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,719	0,004	115,36	113,21	111,69	111,73	-0,04	24	0	0	86	52,8	33,26	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,743	0	81,51	80,15	79,27	79,39	-0,12	24	0	0	79	44,4	34,66	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,589	0	83,37	82,17	81,22	81,42	-0,2	24	0	0	76,2	44,2	31,96	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,7	0	89,05	87,79	86,78	86,93	-0,15	24	0	0	76,1	45	31,15	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,674	0	89,78	88,52	87,52	87,68	-0,16	24	0	0	75,3	44,7	30,62	0,6	0,4	-
Итого:	111,871	0	3535,06	3464,72	3426,71	3421,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,871															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	3503,034	262117,2	268914,65	256735,29	265509,76
23.02.2021	3614,905	265652,26	272379,37	260162	268930,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 12:54:33