

# #21936#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6475  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,252	0	73,9	72,93	72,1	72,26	-0,16	24	0	0	74,3	43	31,28	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,049	0	68,77	68	67,13	67,41	-0,28	24	0	0	73,1	42,4	30,68	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,309	0	77,85	77,16	75,99	76,49	-0,5	24	0	0	73,7	43	30,64	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,643	-0,001	95,46	94,52	93,21	93,64	-0,43	24	0	0	73	44,5	28,55	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,677	0	94,57	93,63	92,28	92,75	-0,47	24	0	0	73,9	44,6	29,22	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,708	0	94,65	93,69	92,32	92,8	-0,48	24	0	0	74,4	44,8	29,56	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,583	0	90,84	89,99	88,64	89,12	-0,48	24	0	0	73,6	44,2	29,36	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,843	0	94,49	93,48	92,06	92,55	-0,49	24	0	0	76,3	45,2	31,11	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,942	0	102,01	100,96	99,39	99,93	-0,54	24	0	0	76	46,2	29,83	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,207	-0,001	109,13	107,83	106,15	106,62	-0,47	24	0	0	79	48,6	30,38	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,067	-0,002	103,62	102,44	100,82	101,31	-0,49	24	0	0	78,3	47,7	30,62	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,888	0	95,2	93,89	92,74	92,98	-0,24	24	0	0	76,6	45,4	31,23	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,12	0	104,5	103,01	101,7	101,94	-0,24	24	0	0	78,2	47,4	30,76	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,451	0	115,12	113,32	111,78	111,96	-0,18	24	0	0	81,2	50,4	30,9	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,236	0,001	112,4	110,79	109,25	109,47	-0,22	24	0	0	80	50,4	29,67	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,223	0	104,8	103,21	101,91	102,1	-0,19	24	0	0	79,8	48	31,7	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,572	0	83,46	82,36	81,35	81,59	-0,24	24	0	0	75,5	43,8	31,72	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,49	0	85,7	84,7	83,62	83,93	-0,31	24	0	0	73,7	43,8	29,94	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,669	0	93,67	92,6	91,43	91,78	-0,35	24	0	0	73,4	44	29,36	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,64	0	94,73	93,67	92,48	92,78	-0,3	24	0	0	73,2	44,5	28,68	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,674	0	99,84	98,83	97,45	97,84	-0,39	24	0	0	73,5	45,9	27,62	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,9	0	106,25	105,03	103,68	103,99	-0,31	24	0	0	73,7	45,6	28,08	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,935	0	106,76	105,44	104,11	104,35	-0,24	24	0	0	74,9	46,6	28,3	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,231	0	114,21	112,65	111,17	111,39	-0,22	24	0	0	77,4	48,2	29,14	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,399	0,001	121,66	119,93	118,34	118,47	-0,13	24	0	0	79	50,3	28,72	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,945	0	94,13	92,76	91,62	91,83	-0,21	24	0	0	77,9	45,7	32,23	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,821	0	94,08	92,76	91,63	91,83	-0,2	24	0	0	77,1	46,3	30,84	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,426	0	80,3	79,32	78,34	78,6	-0,26	24	0	0	74,3	43,2	31,11	0,6	0,4	-
Итого:	78,9	0	2712,1	2678,9	2642,69	2651,71	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,9															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	3614,905	265652,26	272379,37	260162	268930,77
23.03.2021	3693,805	268364,36	275058,27	262804,69	271582,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 18:56:04