

#76040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,305	0,033	81,59	79,64	79,72	78,94	0,78	24	0	0	71,9	43,4	28,5	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,361	0,034	82,54	80,56	80,62	79,81	0,81	24	0	0	72,3	43,5	28,83	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,333	0,032	81,57	79,59	79,64	78,88	0,76	24	0	0	72,5	43,7	28,85	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,246	0,038	89,8	87,83	87,88	87	0,88	24	0	0	68,7	43,6	25,16	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,368	0,035	82,04	80,06	80,11	79,29	0,82	24	0	0	72,4	43,3	29,09	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,416	0,033	84,37	82,33	82,37	81,58	0,79	24	0	0	72,5	43,6	28,89	0,6	0,4	-
01.03.2024	1,966	0,023	64,92	63,26	63,37	62,76	0,61	24	0	0	72,5	41,9	30,57	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,004	0,03	75,57	73,84	73,97	73,24	0,73	24	0	0	68,9	42,2	26,68	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,155	0,032	79,39	77,52	77,54	76,77	0,77	24	0	0	72,6	45,3	27,35	0,6	0,4	-
04.03.2024	2,551	0,036	90,62	88,44	88,48	87,63	0,85	24	0	0	72,7	44,4	28,38	0,6	0,4	-
05.03.2024	2,567	0,039	89,91	87,71	87,77	86,86	0,91	24	0	0	72,9	44,2	28,79	0,6	0,4	-
06.03.2024	2,814	0,044	101,33	98,91	98,94	97,94	1	24	0	0	73,2	45,2	27,96	0,6	0,4	-
07.03.2024	2,95	0,047	108,27	105,69	105,59	104,58	1,01	24	0	0	74,6	47,1	27,45	0,6	0,4	-
08.03.2024	2,954	0,044	104,27	101,72	101,71	100,71	1	24	0	0	74,7	46,1	28,59	0,6	0,4	-
09.03.2024	2,976	0,045	101,74	99,16	99,13	98,15	0,98	24	0	0	76,1	46,6	29,55	0,6	0,4	-
10.03.2024	2,907	0,045	101,07	98,57	98,58	97,58	1	24	0	0	74,9	45,9	28,99	0,6	0,4	-
11.03.2024	2,735	0,037	95,53	93,18	93,22	92,32	0,9	24	0	0	73,5	44,6	28,88	0,6	0,4	-
12.03.2024	2,628	0,036	93,52	91,26	91,31	90,45	0,86	24	0	0	72,6	44,3	28,35	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,406	0,033	81,49	79,44	79,56	78,77	0,79	24	0	0	72,9	43	29,81	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,053	0,029	67,56	65,79	65,95	65,22	0,73	24	0	0	72,7	42	30,69	0,6	0,4	-
15.03.2024	1,858	0,026	60,81	59,19	59,37	58,7	0,67	24	0	0	72,5	41,6	30,83	0,6	0,4	-
16.03.2024	2,004	0,028	66,36	64,65	64,8	64,08	0,72	24	0	0	72,6	42,2	30,46	0,6	0,4	-
17.03.2024	2,789	0,042	99,42	97,04	97,05	96,11	0,94	24	0	0	73,1	44,8	28,3	0,6	0,4	-
18.03.2024	2,721	0,043	94,98	92,66	92,69	91,77	0,92	24	0	0	73,7	44,8	28,89	0,6	0,4	-
19.03.2024	2,767	0,042	97,03	94,66	94,72	93,76	0,96	24	0	0	73,4	44,7	28,75	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,495	0,039	84,29	82,14	82,27	81,4	0,87	24	0	0	73,4	43,6	29,82	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,331	0,036	77,14	75,16	75,34	74,5	0,84	24	0	0	72,9	42,4	30,45	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,261	0,028	75,55	73,62	73,76	73,03	0,73	24	0	0	72,7	42,5	30,24	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,266	0,033	76,57	74,65	74,78	73,98	0,8	24	0	0	72,6	42,7	29,84	0,6	0,4	-
Итого:	71,187	0	2489,25	2428,27	2430,24	2405,81	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,187															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	397,162	14137,62	13780,2	13788,02	13641,78
23.03.2024	468,349	16626,87	16208,47	16218,26	16047,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:03:23