

#21933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,516	0	96,51	95,35	94,26	94,43	-0,17	24	0	0	72,2	45,4	26,76	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,652	0	97,73	96,49	95,42	95,56	-0,14	24	0	0	72,7	44,8	27,83	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,568	0	94,86	93,65	92,62	92,75	-0,13	24	0	0	72,6	44,8	27,77	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,457	0	88,05	86,92	86,02	86,15	-0,13	24	0	0	72,3	43,6	28,63	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,244	0	83,62	82,6	81,71	81,81	-0,1	24	0	0	71,9	44,4	27,47	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,904	0	62,06	61,19	60,63	60,71	-0,08	24	0	0	72,8	41,3	31,45	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,168	0	66,84	66,42	65,51	65,71	-0,2	24	0	0	65,6	47,6	17,96	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,77	0	31,99	31,73	31,28	31,48	-0,2	24	0	0	69,4	44,4	24,94	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,688	0	30,01	29,77	29,37	29,53	-0,16	24	0	0	69	45,4	23,63	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,77	0	31,84	31,59	31,14	31,35	-0,21	24	0	0	69,2	44,3	24,95	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,715	0	30,09	29,84	29,45	29,59	-0,14	24	0	0	69,4	44,9	24,53	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,715	0	29,55	29,3	28,9	29,06	-0,16	24	0	0	69,7	44,7	25	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,795	0	33,29	33,01	32,59	32,75	-0,16	24	0	0	69	44,4	24,61	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,707	0	28,72	28,46	28,07	28,22	-0,15	24	0	0	69,9	44,4	25,43	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,739	0	31	30,75	30,34	30,49	-0,15	24	0	0	69,5	44,9	24,58	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,672	0	28,78	28,54	28,14	28,29	-0,15	24	0	0	69,7	45,6	24,09	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,724	0	30,07	29,82	29,41	29,58	-0,17	24	0	0	69,6	44,8	24,87	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,689	0	29,05	28,82	28,43	28,57	-0,14	24	0	0	69,8	45,3	24,51	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,662	0	30,61	30,39	29,97	30,1	-0,13	24	0	0	69	46,7	22,25	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,621	0	27,7	27,5	27,11	27,24	-0,13	24	0	0	70	47	22,97	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,633	0	27,74	27,52	27,14	27,28	-0,14	24	0	0	69,6	46	23,52	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,675	0	29,92	29,7	29,27	29,44	-0,17	24	0	0	69,3	46	23,38	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,682	0	30,1	29,87	29,47	29,61	-0,14	24	0	0	69	45,6	23,41	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,667	0	28,94	28,71	28,34	28,47	-0,13	24	0	0	69,5	45,8	23,72	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,666	0	28,52	28,29	27,9	28,03	-0,13	24	0	0	69,8	45,7	24,11	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,64	0	28,5	28,29	27,89	28,05	-0,16	24	0	0	69,2	46	23,17	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,696	0	29,76	29,51	29,11	29,27	-0,16	24	0	0	69,3	45	24,24	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,701	0	29,59	29,35	28,93	29,11	-0,18	24	0	0	69,4	44,9	24,47	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,675	0	28,48	28,26	27,86	28,02	-0,16	24	0	0	69,5	45,1	24,41	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,692	0	29,42	29,19	28,77	28,95	-0,18	24	0	0	69,5	45,1	24,39	0,6	0,4	-
Итого:	31,503	0	1273,34	1260,83	1245,05	1249,6	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,503															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	19,103	664,98	656,46	649,52	650,87
23.05.2021	50,606	1938,32	1917,29	1894,57	1900,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:40:14