

#21921#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,306	0	52,73	52,1	51,52	51,55	-0,03	24	0	0	71,9	46,6	25,33	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,723	0,001	36,5	36,18	35,71	35,71	0	24	0	0	69,8	49,6	20,2	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,774	0,005	39,23	38,86	38,4	38,38	0,02	24	0	0	69,4	49,2	20,12	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,78	0,001	38,62	38,26	37,78	37,78	0	24	0	0	69,8	49,2	20,62	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,758	0,004	37,34	36,97	36,53	36,49	0,04	24	0	0	70	49,3	20,71	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,756	0	37,7	37,35	36,83	36,87	-0,04	24	0	0	69,8	49,2	20,55	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,78	0	38,82	38,46	37,97	37,97	0	24	0	0	69,7	49,2	20,55	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,763	0,002	39,22	38,86	38,36	38,38	-0,02	24	0	0	69,5	49,6	19,88	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,762	0,001	39,43	39,07	38,58	38,59	-0,01	24	0	0	69,2	49,4	19,74	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,741	0	38,18	37,85	37,38	37,37	0,01	24	0	0	69,4	49,6	19,74	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,713	0,001	36,92	36,6	36,11	36,12	-0,01	24	0	0	69,7	49,9	19,77	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,735	0,006	37,64	37,3	36,8	36,81	-0,01	24	0	0	70,1	50,1	20,05	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,754	0,001	38,12	37,77	37,28	37,29	-0,01	24	0	0	69,7	49,5	20,24	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,721	0,002	37,12	36,79	36,32	36,3	0,02	24	0	0	69,9	50	19,84	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,791	0,001	38,35	37,98	37,51	37,5	0,01	24	0	0	70	49	21,06	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,686	0,001	35,35	35,05	34,58	34,57	0,01	24	0	0	69,9	50,1	19,85	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,709	0,002	36,27	35,97	35,49	35,51	-0,02	24	0	0	69,8	49,8	20,02	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,69	0,003	36,58	36,28	35,77	35,8	-0,03	24	0	0	69,6	50,3	19,33	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,731	0,001	37,36	37,04	36,54	36,56	-0,02	24	0	0	69,6	49,7	19,97	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,766	0,001	38,34	38,01	37,46	37,53	-0,07	24	0	0	69,7	49,2	20,49	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,762	0,002	39,05	38,73	38,21	38,25	-0,04	24	0	0	69,4	49,4	20	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,719	0,002	36,74	36,44	35,92	35,95	-0,03	24	0	0	69,9	49,8	20,05	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,741	0,003	38,19	37,86	37,36	37,38	-0,02	24	0	0	69,5	49,7	19,82	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,721	0,001	36,91	36,59	36,12	36,11	0,01	24	0	0	69,7	49,8	19,94	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,684	0,003	35,49	35,19	34,71	34,71	0	24	0	0	69,9	50,2	19,64	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,726	0,001	39,43	39,12	38,55	38,63	-0,08	24	0	0	68,9	50	18,9	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,8	0,004	40,39	40,03	39,5	39,55	-0,05	24	0	0	69,4	49,1	20,29	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,731	0,003	39,1	38,77	38,24	38,29	-0,05	24	0	0	69,4	50,2	19,24	0,6	0,4	-
Итого:	21,323	0	1075,12	1065,48	1051,53	1051,95	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,323															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	663,744	24775,55	24439,94	24177,45	24197,09
23.05.2022	685,067	25850,67	25505,42	25228,98	25249,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.05.2022 7:42:53
--