

#21920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,71	0,001	36,19	35,87	35,37	35,39	-0,02	24	0	0	69,9	49,8	20,04	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,703	0,001	36,23	35,92	35,44	35,44	0	24	0	0	69,8	50,1	19,74	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,709	0,001	36,29	35,99	35,48	35,51	-0,03	24	0	0	69,9	49,9	19,98	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,693	0,003	36,16	35,86	35,35	35,38	-0,03	24	0	0	69,8	50,2	19,61	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,749	0,002	38,12	37,81	37,27	37,33	-0,06	24	0	0	69,6	49,5	20,13	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,749	0,001	38,4	38,08	37,55	37,59	-0,04	24	0	0	69,7	49,8	19,93	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,725	0,001	37,56	37,25	36,72	36,77	-0,05	24	0	0	69,7	49,9	19,79	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,7	0,002	37,09	36,79	36,28	36,31	-0,03	24	0	0	69,5	50,2	19,35	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,698	0,001	37,67	37,39	36,86	36,91	-0,05	24	0	0	69,3	50,3	19	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,739	0,006	37,26	36,96	36,43	36,48	-0,05	24	0	0	70,1	49,7	20,36	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,691	0,002	36,33	36,04	35,51	35,56	-0,05	24	0	0	69,7	50,2	19,53	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,761	0,003	38,99	38,67	38,12	38,19	-0,07	24	0	0	69,6	49,6	20,01	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,705	0,003	37,14	36,84	36,33	36,36	-0,03	24	0	0	69,6	50,2	19,36	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,682	0,001	35,54	35,25	34,72	34,77	-0,05	24	0	0	70	50,3	19,72	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,667	0,002	34,55	34,28	33,79	33,8	-0,01	24	0	0	70,2	50,5	19,73	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,67	0,001	35,28	35,04	34,51	34,57	-0,06	24	0	0	69,9	50,5	19,4	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,687	0	35,83	35,58	35,04	35,1	-0,06	24	0	0	70,1	50,5	19,58	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,658	0,002	34,66	34,41	33,9	33,93	-0,03	24	0	0	70,2	50,8	19,42	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,691	0,002	35,69	35,45	34,9	34,97	-0,07	24	0	0	70,1	50,2	19,88	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,645	0	34,1	33,88	33,34	33,4	-0,06	24	0	0	70	50,7	19,32	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,714	0,001	37,82	37,57	36,98	37,09	-0,11	24	0	0	69,5	50	19,45	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,664	0,002	35,84	35,6	35,07	35,12	-0,05	24	0	0	69,6	50,6	18,97	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,649	0,002	34,23	34	33,47	33,53	-0,06	24	0	0	70	50,5	19,52	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,67	0,001	35,23	34,98	34,45	34,5	-0,05	24	0	0	69,9	50,3	19,52	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,616	0,001	33,67	33,46	32,91	32,98	-0,07	24	0	0	69,9	51	18,81	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,639	0,004	33,65	33,42	32,92	32,94	-0,02	24	0	0	70,1	50,8	19,32	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,697	0,002	36,01	35,75	35,23	35,27	-0,04	24	0	0	70,1	50,4	19,76	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,664	0,001	35,88	35,63	35,1	35,16	-0,06	24	0	0	69,6	50,6	19	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,678	0,001	36,29	36,04	35,5	35,56	-0,06	24	0	0	69,5	50,4	19,12	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,697	0,003	36,92	36,66	36,11	36,18	-0,07	24	0	0	69,7	50,4	19,35	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,682	0,001	35,43	35,18	34,63	34,7	-0,07	24	0	0	70	50,3	19,74	0,6	0,4	-
Итого:	21,402	0	1120,05	1111,65	1095,28	1096,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,402															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	685,067	25850,67	25505,42	25228,98	25249,04
23.06.2022	706,469	26970,72	26617,07	26324,26	26345,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:40:04