

# #21919#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6475  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,66	0,001	35,46	35,23	34,67	34,75	-0,08	24	0	0	69,8	50,8	19,04	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,589	0,002	34,3	34,09	33,55	33,61	-0,06	24	0	0	69,5	51,8	17,65	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,665	0,001	36,46	36,24	35,69	35,76	-0,07	24	0	0	69,5	50,7	18,74	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,575	0,002	34,68	34,49	33,94	34,01	-0,07	24	0	0	69	52	17,01	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,575	0,002	46,78	46,66	45,88	46,04	-0,16	24	0	0	64,2	51,5	12,7	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,591	0,005	33,82	33,63	33,1	33,15	-0,05	24	0	0	69,6	51,6	17,96	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,604	0,001	34,57	34,37	33,81	33,89	-0,08	24	0	0	69,6	51,6	18,02	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,579	0	34,82	34,63	34,05	34,15	-0,1	24	0	0	69,1	52	17,12	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,571	0,001	35,07	34,89	34,31	34,41	-0,1	24	0	0	68,9	52,1	16,75	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,606	0,002	35,67	35,48	34,9	35	-0,1	24	0	0	69	51,5	17,5	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,608	0,002	35,45	35,25	34,68	34,77	-0,09	24	0	0	69,2	51,5	17,66	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,592	0,002	34,54	34,35	33,79	33,87	-0,08	24	0	0	69,3	51,7	17,63	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,607	0,003	35,45	35,24	34,69	34,76	-0,07	24	0	0	69,2	51,6	17,59	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,614	0,004	37,7	37,5	36,9	37,02	-0,12	24	0	0	68,4	51,8	16,68	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,601	0,003	37,76	37,55	36,97	37,07	-0,1	24	0	0	68,2	51,9	16,35	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,609	0,001	37,72	37,53	36,93	37,04	-0,11	24	0	0	68,4	51,8	16,59	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,649	0	40,78	40,57	39,92	40,06	-0,14	24	0	0	67,9	51,5	16,41	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,622	0	38,96	38,74	38,15	38,25	-0,1	24	0	0	68,1	51,7	16,42	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,641	0	40,94	40,73	40,1	40,25	-0,15	24	0	0	67,8	51,7	16,12	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,638	0,002	38,84	38,62	38,03	38,13	-0,1	24	0	0	68,4	51,5	16,91	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,633	0,001	39,33	39,13	38,51	38,65	-0,14	24	0	0	68,2	51,6	16,6	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,668	0	41,94	41,73	41,07	41,23	-0,16	24	0	0	67,7	51,3	16,36	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,677	0,001	41,65	41,43	40,78	40,95	-0,17	24	0	0	68	51,2	16,8	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,673	0,001	40,7	40,48	39,84	40	-0,16	24	0	0	68,2	51,1	17,1	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,642	0,001	40,47	40,26	39,64	39,78	-0,14	24	0	0	67,9	51,5	16,39	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,664	0,003	40,44	40,22	39,61	39,72	-0,11	24	0	0	68,2	51,4	16,89	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,65	0,001	40,9	40,69	40,02	40,19	-0,17	24	0	0	68	51,6	16,43	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,588	0,003	35,37	35,18	34,61	34,7	-0,09	24	0	0	68,8	51,7	17,09	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,593	0,001	36,36	36,16	35,6	35,68	-0,08	24	0	0	68,7	52	16,74	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,615	0,004	38,51	38,3	37,68	37,81	-0,13	24	0	0	68,4	51,9	16,49	0,6	0,4	-
Итого:	18,599	0	1135,44	1129,37	1111,42	1114,7	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,599															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	706,469	26970,72	26617,07	26324,26	26345,83
23.07.2022	725,068	28106,16	27746,44	27435,68	27460,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2022 7:36:35