

#28068#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
3403

Заводской номер счётчика 00257169	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4,971	0	4.971

Подпись исполнителя



#28067#

Отчёт за период с 31.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6475
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00257169
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
02.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
08.08.2023	-	0,001	0,001	0,06	0	0,06	0	0,06	10	14	1	19,1	18,8	0,25	0,6	0,4
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,7	18,5	0,21	0,6	0,4
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,3	18	0,24	0,6	0,4
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18	17,8	0,25	0,6	0,4
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18	17,7	0,31	0,6	0,4
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	18	0,37	0,6	0,4
14.08.2023	-	0,001	0,001	0,19	0,17	0,19	0,17	0,02	24	0	1	19,6	18,1	1,45	0,6	0,4
15.08.2023	-	0,236	0,017	59,7	58,96	59,34	58,72	0,62	24	0	1	32,3	28,6	3,7	0,6	0,4
16.08.2023	-	0,537	0,002	27,59	27,33	27,01	27,03	-0,02	24	0	0	68,2	48,3	19,92	0,6	0,4
17.08.2023	-	0,557	0,005	28,72	28,22	28,09	27,97	0,12	24	0	0	68,9	49,3	19,68	0,6	0,4
18.08.2023	-	0,605	0,013	30,11	29,45	29,45	29,16	0,29	24	0	0	68,9	48,8	20,12	0,6	0,4
19.08.2023	-	0,58	0,02	29,79	29,06	29,14	28,76	0,38	24	0	0	68,7	49,5	19,23	0,6	0,4
20.08.2023	-	0,608	0,017	30,45	29,68	29,78	29,4	0,38	24	0	0	68,9	49,1	19,77	0,6	0,4
21.08.2023	-	0,587	0,015	29,39	28,64	28,75	28,4	0,35	24	0	0	69	49,2	19,79	0,6	0,4
22.08.2023	-	0,611	0,016	30,18	29,41	29,54	29,14	0,4	24	0	0	69	49	19,97	0,6	0,4
23.08.2023	-	0,648	0,016	31,65	30,83	30,96	30,54	0,42	24	0	0	68,6	48,4	20,27	0,6	0,4
Итого:	-	4,971	0,123	297,83	291,75	292,31	289,29	3,02	370	182	-	30,98	23,79	7,2	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 370 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	4,971	297,83	291,75	292,31	289,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
