

#21918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6475
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,569 | 0,001 | 38,71 | 38,55 | 37,9 | 38,06 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 53 | 15,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.08.2022 | 0,596 | 0,003 | 38,9 | 38,71 | 38,08 | 38,23 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 52,6 | 15,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.08.2022 | 0,559 | 0,001 | 35,06 | 34,9 | 34,31 | 34,42 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,6 | 16,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.08.2022 | 0,563 | 0,002 | 36,47 | 36,29 | 35,66 | 35,81 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 52,8 | 15,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.08.2022 | 0,581 | 0 | 38,58 | 38,4 | 37,77 | 37,92 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 52,7 | 15,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.08.2022 | 0,619 | 0,001 | 39,23 | 39,03 | 38,43 | 38,55 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 52,3 | 16,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.08.2022 | 0,567 | 0 | 37,37 | 37,18 | 36,56 | 36,7 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 52,8 | 15,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.08.2022 | 0,611 | 0 | 40,08 | 39,86 | 39,21 | 39,38 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 52,4 | 15,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.09.2022 | 0,669 | 0,001 | 42,84 | 42,6 | 41,96 | 42,1 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 68 | 52 | 16,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.09.2022 | 0,631 | 0 | 42,83 | 42,62 | 41,91 | 42,07 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 53 | 15,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.09.2022 | 0,668 | 0,001 | 41,3 | 41,06 | 40,42 | 40,55 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 51,7 | 16,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.09.2022 | 0,687 | 0 | 42,21 | 41,95 | 41,31 | 41,46 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 51,6 | 16,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.09.2022 | 0,673 | 0,002 | 42,22 | 41,95 | 41,36 | 41,44 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,8 | 16,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.09.2022 | 0,691 | 0 | 52 | 51,78 | 50,95 | 51,13 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 52,4 | 13,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.09.2022 | 0,678 | 0 | 41,17 | 40,89 | 40,3 | 40,39 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 51,6 | 16,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.09.2022 | 0,698 | 0 | 41,21 | 40,94 | 40,32 | 40,45 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 51,2 | 17,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.09.2022 | 0,691 | 0,001 | 42,56 | 42,28 | 41,68 | 41,75 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,5 | 16,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.09.2022 | 0,66 | 0,001 | 41,2 | 40,94 | 40,32 | 40,44 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 51,8 | 16,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.09.2022 | 0,778 | 0 | 44,12 | 43,81 | 43,17 | 43,29 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 50,4 | 18,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.09.2022 | 0,675 | 0,001 | 40,24 | 39,96 | 39,38 | 39,48 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 51,5 | 17,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.09.2022 | 0,688 | 0,02 | 41,03 | 40,38 | 40,14 | 39,89 | 0,25 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 51,6 | 16,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.09.2022 | 0,671 | 0 | 44,58 | 44,31 | 43,64 | 43,75 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,3 | 15,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.09.2022 | 0,655 | 0,003 | 38,79 | 38,51 | 37,95 | 38,03 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 51,5 | 17,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.09.2022 | 0,677 | 0 | 41,05 | 40,76 | 40,17 | 40,27 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 51,4 | 16,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.09.2022 | 0,72 | 0 | 46,62 | 46,35 | 45,67 | 45,78 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 51,5 | 15,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.09.2022 | 0,703 | 0,001 | 45,38 | 45,1 | 44,45 | 44,53 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 51,7 | 15,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.09.2022 | 0,67 | 0,001 | 43,02 | 42,75 | 42,15 | 42,24 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 51,9 | 15,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.09.2022 | 0,655 | 0,001 | 41,04 | 40,78 | 40,18 | 40,28 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,9 | 16,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.09.2022 | 0,665 | 0,002 | 41,49 | 41,21 | 40,61 | 40,73 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,7 | 16,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.09.2022 | 0,669 | 0,001 | 40,33 | 40,04 | 39,45 | 39,54 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 51,6 | 17,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.09.2022 | 0,701 | 0,001 | 41,7 | 41,41 | 40,81 | 40,91 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 51,2 | 17,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 20,338 | 0 | 1283,33 | 1275,3 | 1256,22 | 1259,57 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,338 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2022 | 735,835 | 28865,87 | 28505,88 | 28180,67 | 28211,08 |
| 23.09.2022 | 756,173 | 30149,2 | 29781,18 | 29436,89 | 29470,65 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:39:31