

#148800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 103, посёлок Чкаловск, Калининград

6475
ВКТ-7
00257169
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,744	0,024	32,72	31,81	32	31,44	0,56	24	0	0	71,2	48,9	22,3	0,6	0,4	-
25.08.2025	1,484	0,043	77,72	76,22	75,96	75,11	0,85	24	0	1	71,6	52,8	18,75	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,271	0,056	88,37	87,39	86,31	85,45	0,86	24	0	1	72,6	70,3	2,37	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,667	0,021	29,89	29,07	29,22	28,79	0,43	24	0	0	70,7	48,7	22,03	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,675	0,023	33,15	32,27	32,45	31,94	0,51	24	0	0	69,4	49,4	20,01	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,652	0,024	29,85	29	29,2	28,73	0,47	24	0	0	70,5	49,1	21,46	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,666	0,02	30,29	29,42	29,63	29,16	0,47	24	0	0	70,5	48,8	21,75	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,695	0,025	31,74	30,84	31,05	30,51	0,54	24	0	0	70,2	48,7	21,49	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,72	0,024	32,01	31,12	31,32	30,84	0,48	24	0	0	70,7	48,5	22,21	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,672	0,023	30,26	29,38	29,57	29,11	0,46	24	0	0	71	49	22	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,635	0,024	29,85	29,01	29,21	28,72	0,49	24	0	0	70,2	49,3	20,94	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,651	0,021	29,02	28,17	28,35	27,89	0,46	24	0	0	71,1	49	22,11	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,608	0,021	28,9	28,09	28,24	27,81	0,43	24	0	0	70,5	49,8	20,72	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,617	0,025	34,14	33,32	33,46	32,95	0,51	24	0	1	67,5	49,8	17,67	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,707	0,028	31,3	30,39	30,63	30,05	0,58	24	0	0	70,6	48,5	22,1	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,634	0,026	29,39	28,52	28,73	28,24	0,49	24	0	0	70,7	49,5	21,18	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,67	0,02	30,56	29,67	29,85	29,39	0,46	24	0	0	70,6	48,9	21,71	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,654	0,021	29,14	28,27	28,46	27,99	0,47	24	0	0	71,1	49	22,14	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,659	0,025	30,57	29,68	29,89	29,36	0,53	24	0	0	70,5	49,4	21,1	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,652	0,025	29,61	28,71	28,95	28,42	0,53	24	0	0	70,8	49,2	21,63	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,657	0,021	29,9	29,01	29,23	28,73	0,5	24	0	0	70,7	49,1	21,58	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,732	0,026	31,97	31,03	31,28	30,69	0,59	24	0	0	70,6	48,1	22,47	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,665	0,021	29,51	28,63	28,84	28,35	0,49	24	0	0	71,1	48,8	22,25	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,686	0,029	43,77	42,82	42,9	42,31	0,59	24	0	0	66,7	51,4	15,27	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,657	0,017	28,01	27,2	27,35	26,96	0,39	24	0	0	72,2	48,8	23,3	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,68	0,02	27,87	27,03	27,21	26,79	0,42	24	0	0	72,6	48,3	24,26	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,639	0,018	27,05	26,26	26,42	26,02	0,4	24	0	0	72,6	49,1	23,48	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,674	0,021	28,52	27,68	27,86	27,43	0,43	24	0	0	72,3	48,9	23,35	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,69	0,02	29,44	28,59	28,74	28,33	0,41	24	0	0	72,3	49	23,31	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,658	0,021	28,27	27,44	27,62	27,17	0,45	24	0	0	72,2	49,2	23	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,705	0,025	33,75	32,85	33,02	32,51	0,51	24	0	0	70,1	49,6	20,48	0,6	0,4	-
Итого:	21,176	0	1056,54	1028,89	1032,95	1017,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,176															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1187	43778,74	42640,5	42729,87	42219,66
23.09.2025	1208,176	44835,28	43669,39	43762,82	43236,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:41:55