

# #21932#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6475  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,65	0	27,54	27,32	26,93	27,07	-0,14	24	0	0	69,2	44,9	24,31	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,663	0	27,39	27,16	26,8	26,92	-0,12	24	0	0	69,4	44,5	24,93	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,696	0	28,12	27,87	27,49	27,63	-0,14	24	0	0	69,5	44,1	25,42	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,738	0	29,4	29,13	28,76	28,88	-0,12	24	0	0	69,4	43,6	25,76	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,7	0	27,87	27,63	27,26	27,39	-0,13	24	0	0	69,6	43,7	25,93	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,73	0	28,88	28,61	28,24	28,37	-0,13	24	0	0	69,6	43,5	26,15	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,681	0	27,93	27,69	27,33	27,45	-0,12	24	0	0	69,3	44,2	25,1	0,6	0,4	-
Итого:	4,858	0	197,13	195,41	192,81	193,71	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,858															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	120,421	5104,14	5056,24	4993,04	5011,37
30.09.2021	125,279	5301,27	5251,65	5185,85	5205,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:47:20