

#21935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 103, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6475
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00257169
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	2,472	0,004	84,01	82,52	81,97	81,75	0,22	24	0	0	73,9	43,8	30,04	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	2,731	0,001	94,83	93,25	92,5	92,34	0,16	24	0	0	74,6	45,2	29,43	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	2,824	0	99,17	97,6	96,68	96,61	0,07	24	0	0	75,2	46,1	29,16	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	3,096	0,001	104,13	102,41	101,4	101,37	0,03	24	0	0	77,3	46,8	30,48	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	3,248	0,002	104,62	102,71	101,7	101,59	0,11	24	0	0	79,7	47,9	31,84	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	2,851	0,005	94,21	92,47	91,78	91,54	0,24	24	0	0	76,7	45,8	30,92	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	2,47	0,007	169,77	168,37	166,87	166,69	0,18	24	0	0	60,2	45,4	14,78	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	2,942	0,015	106,96	105,05	104,35	103,98	0,37	24	0	0	74,3	46,3	28,02	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	3,402	0,019	214,58	212,35	210,36	209,91	0,45	24	0	0	65,5	49,4	16,08	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	3,374	0,027	112,65	110,15	109,54	108,95	0,59	24	0	0	79,6	49,1	30,52	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	3,067	0,023	99,58	97,34	96,9	96,32	0,58	24	0	0	78,4	47,1	31,34	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	3,254	0,024	106,95	104,59	104,02	103,41	0,61	24	0	0	79	48,1	30,97	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	3,296	0,024	102,89	100,53	100,01	99,47	0,54	24	0	0	80,2	47,5	32,67	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	3,171	0,02	99,19	96,96	96,48	95,99	0,49	24	0	0	79,3	46,7	32,58	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	3,17	0,016	100,96	98,8	98,26	97,82	0,44	24	0	0	78,3	46,3	32,02	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	3,079	0,015	104,55	102,44	101,8	101,38	0,42	24	0	0	77,1	47	30,02	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	3,062	0,01	98,65	96,64	95,99	95,66	0,33	24	0	0	78,4	46,6	31,73	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	3,173	0,005	99,73	97,71	96,92	96,69	0,23	24	0	0	80,2	47,6	32,6	0,6	0,4	-1
10.01.2021	3,112	0,002	94,7	92,77	91,98	91,77	0,21	24	0	0	81	47,3	33,71	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	3,066	0,004	98,15	96,27	95,48	95,29	0,19	24	0	0	78,8	46,8	31,99	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	3,179	0,002	103,68	101,79	100,88	100,77	0,11	24	0	0	78,3	46,8	31,45	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	3,13	0,002	103,2	101,39	100,43	100,32	0,11	24	0	0	78,3	47,2	31,09	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	3,509	0,006	114,76	112,62	111,45	111,29	0,16	24	0	0	81,5	50,1	31,37	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	3,91	0,02	129,05	126,51	125,08	124,81	0,27	24	0	0	84,4	53,3	31,08	0,6	0,4	-6
16.01.2021	4,27	0,019	142,63	139,79	137,98	137,71	0,27	24	0	0	87,2	56,4	30,76	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	5,254	0,05	182,3	178,18	175,84	175,03	0,81	24	0	0	91,5	62	29,49	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	4,272	0,05	123,72	120,26	119,39	118,53	0,86	24	0	0	90,7	55,4	35,32	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	4,413	0,046	132,47	128,91	127,86	127,04	0,82	24	0	0	90,3	56,2	34,06	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	3,452	0,045	102,08	99,28	99	98,12	0,88	24	0	0	83,4	49	34,4	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	2,788	0,034	91,09	88,81	88,79	87,95	0,84	24	0	0	76	45	30,96	0,6	0,4	4
22.01.2021	2,663	0,034	86,88	84,71	84,7	83,9	0,8	24	0	0	75,2	44,3	30,98	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	2,858	0,036	97,82	95,47	95,35	94,51	0,84	24	0	0	75,3	45,8	29,55	0,6	0,4	-
Итого:	104,558	0	3599,96	3528,65	3501,74	3488,51	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,558															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	3398,476	258517,24	265386	253233,55	262021,25
23.01.2021	3503,034	262117,2	268914,65	256735,29	265509,76

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 14:52:41