

#119999#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1561050

Номер абонента:

Московский,133в Кастусик ИП

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.02	0,172	6,1	6,2	0,0	---	78,53	50,70	0,90	0,50	24,00
22.02	0,145	5,3	5,3	0,0	---	74,85	47,47	0,90	0,50	24,00
23.02	0,139	5,2	5,3	0,0	---	73,43	46,89	0,90	0,50	24,00
24.02	0,131	4,9	5,0	0,1	---	71,65	44,98	0,90	0,50	24,00
25.02	0,136	5,4	5,4	0,0	---	71,03	45,96	0,90	0,50	24,00
26.02	0,118	4,2	4,3	0,1	---	70,90	43,20	0,90	0,50	24,00
27.02	0,115	4,1	4,1	0,1	---	71,04	42,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,96	35,3	35,6	0,3	0,0	73,34	46,32	0,90	0,50	168,00
28.02	0,124	4,6	4,7	0,1	---	70,92	44,05	0,90	0,50	24,00
01.03	0,128	4,9	5,0	0,1	---	71,11	45,24	0,90	0,50	24,00
02.03	0,119	4,4	4,4	0,1	---	71,00	43,76	0,90	0,50	24,00
03.03	0,110	3,9	4,0	0,1	---	69,87	42,08	0,90	0,50	24,00
04.03	0,105	3,5	3,6	0,1	---	70,67	40,86	0,90	0,50	24,00
05.03	0,098	3,2	3,2	0,1	---	70,70	39,72	0,90	0,50	24,00
06.03	0,087	2,7	2,8	0,1	---	70,23	38,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,77	27,3	27,7	0,4	0,0	70,69	42,44	0,90	0,50	168,00
07.03	0,085	2,9	2,9	0,1	---	68,46	38,73	0,90	0,50	24,00
08.03	0,081	3,1	3,1	0,0	---	66,49	40,33	0,90	0,50	24,00
09.03	0,084	3,2	3,3	0,1	---	66,10	40,33	0,90	0,50	24,00
10.03	0,068	2,4	2,4	0,0	---	65,98	37,66	0,90	0,50	24,00
11.03	0,101	4,0	4,1	0,1	---	67,23	41,93	0,90	0,50	24,00
12.03	0,101	4,0	4,1	0,1	---	66,96	42,00	0,90	0,50	24,00
13.03	0,112	5,1	5,2	0,1	---	64,91	43,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,63	24,7	25,1	0,4	0,0	66,49	40,99	0,90	0,50	168,00
14.03	0,123	4,6	4,7	0,1	---	71,69	45,07	0,90	0,50	24,00
15.03	0,124	4,6	4,7	0,0	---	72,74	45,96	0,90	0,50	24,00
16.03	0,126	4,7	4,7	0,1	---	72,53	45,55	0,90	0,50	24,00
17.03	0,135	5,2	5,2	0,0	---	73,24	47,31	0,90	0,50	24,00
18.03	0,119	4,4	4,5	0,1	---	71,56	44,74	0,90	0,50	24,00
19.03	0,108	4,0	4,1	0,1	---	69,85	42,89	0,90	0,50	24,00
20.03	0,100	3,9	4,0	0,0	---	68,32	42,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,84	31,5	31,8	0,4	0,0	71,55	45,04	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	3,20	118,8	120,2	1,5	0,0	70,83	43,97	0,90	0,50	672,0
						dT=	26,86			

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,20					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 07:00 25.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	14,32	17,52	3,20		17,94		
Расход теплоносителя M1, т	511,0	629,8	118,8		646,7		
Расход теплоносителя M2, т	514,0	634,3	120,2		651,5		
Время наработки, ч	2745,5	3417,5	672,0		3521,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

