

#126729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик Г. П., ИП

Московский 133В, Калининград

1015

5484

ТЭМ-104

1561050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,093	648,446	3,596	0	633,273	3,569	0	24	24	0	0	66,8	40,5	0	9	5,1	0	-
22.03.2025	0,098	4,027	4,03	0	3,944	3,995	0	24	24	0	0	67,7	42,9	0	9	5,1	0	-
23.03.2025	0,092	3,865	3,875	0	3,791	3,845	0	24	24	0	0	65	40,9	0	9	5,1	0	-
24.03.2025	0,098	3,916	3,939	0	3,837	3,907	0	24	24	0	0	67,2	41,7	0	9	5,1	0	-
25.03.2025	0,089	3,691	3,695	0	3,616	3,664	0	24	24	0	0	67	42,6	0	9	5,1	0	-
26.03.2025	0,078	3,006	3,025	0	2,945	3,003	0	24	24	0	0	66,9	40,3	0	9	5,1	0	-
27.03.2025	0,082	3,163	3,19	0	3,1	3,166	0	24	24	0	0	67	40,6	0	9	5,1	0	-
28.03.2025	0,071	2,482	2,497	0	2,433	2,481	0	24	24	0	0	66,7	37,7	0	9	5,1	0	-
29.03.2025	0,066	2,333	2,345	0	2,286	2,329	0	24	24	0	0	66,5	37,8	0	9	5,1	0	-
30.03.2025	0,087	3,249	3,271	0	3,183	3,248	0	24	24	0	0	66,9	39,5	0	9	5,1	0	-
31.03.2025	0,09	3,445	3,468	0	3,376	3,442	0	24	24	0	0	67	40,4	0	9	5,1	0	-
01.04.2025	0,096	3,856	3,877	0	3,778	3,846	0	24	24	0	0	67,1	41,7	0	9	5,1	0	-
02.04.2025	0,083	3,11	3,127	0	3,048	3,104	0	24	24	0	0	66,8	39,7	0	9	5,1	0	-
03.04.2025	0,064	2,17	2,18	0	2,126	2,167	0	24	24	0	0	67,2	37,2	0	9	5,1	0	-
04.04.2025	0,083	2,909	2,948	0	2,848	2,927	0	24	24	0	0	68,3	39,2	0	9	5,1	0	-
05.04.2025	0,106	4,422	4,456	0	4,326	4,415	0	23	23	0	0	69,7	45	0	9	5,1	0	-
06.04.2025	0,126	5,171	5,171	0	5,053	5,118	0	24	24	0	0	71,8	46,9	0	9	5,1	0	-
07.04.2025	0,112	4,199	4,203	0	4,104	4,166	0	24	24	0	0	71,2	44	0	9	5,1	0	-
08.04.2025	0,108	4,28	4,285	0	4,189	4,247	0	24	24	0	0	69,1	43,4	0	9	5,1	0	-
09.04.2025	0,106	4,213	4,214	0	4,124	4,178	0	24	24	0	0	68,6	43,1	0	9	5,1	0	-
10.04.2025	0,117	4,797	4,786	0	4,694	4,742	0	24	24	0	0	69,5	44,8	0	9	5,1	0	-
11.04.2025	0,104	3,996	3,994	0	3,911	3,961	0	24	24	0	0	68,7	42,2	0	9	5,1	0	-
12.04.2025	0,092	3,453	3,444	0	3,38	3,417	0	24	24	0	0	68,4	41,2	0	9	5,1	0	-
13.04.2025	0,054	1,843	1,84	0	1,804	1,828	0	24	24	0	0	68,3	38,5	0	9	5,1	0	-
14.04.2025	0,033	0,962	0,964	0	0,943	0,96	0	24	24	0	0	67,1	32,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	2,228	731,004	86,42	0	714,112	85,725	0	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,228																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	17,519	0	640,276	0	0	634,283	0	3417,51	0
14.04.2025	19,747	731,006	726,694	0	714,116	720,009	0	4016,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:14:42