#101198#

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104						
Номер теплосчётчика:	1561050	1	15	0,015	6,0	---	---
Номер абонента:		2	15	0,015	6,0	---	---
Адрес установки:	Московский,133в ИП Кастусик						
Система 1	Р-Подача						

Q = Mп(hп - ho)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 21.10.2024 по 21.11.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т Mп	Mo	Mп-Mo -	+	Температура, °C tn	to	Давление, МПа Pп	Po	Время наработки Tнар, ч
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.10	0,065	2,2	2,3	0,0	---	63,67	35,03	0,90	0,51	24,00
31.10	0,069	2,5	2,5	0,0	---	64,73	36,69	0,90	0,51	24,00
01.11	0,063	2,1	2,1	---	0,0	63,31	34,01	0,90	0,51	24,00
02.11	0,080	2,9	2,9	0,0	---	67,68	40,22	0,90	0,51	24,00
03.11	0,081	2,9	2,9	0,0	---	68,88	40,58	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,36	12,6	12,6	0,1	0,0	65,92	37,63	0,90	0,51	120,00
04.11	0,078	2,6	2,7	0,0	---	68,65	39,03	0,90	0,51	24,00
05.11	0,085	3,2	3,3	0,0	---	68,79	42,58	0,90	0,51	24,00
06.11	0,089	3,4	3,4	0,0	---	68,81	42,84	0,90	0,51	24,00
07.11	0,092	3,8	3,8	0,0	---	68,23	43,93	0,90	0,51	24,00
08.11	0,081	2,8	2,8	0,0	---	68,96	40,39	0,90	0,51	24,00
09.11	0,093	3,8	3,8	0,0	---	69,14	44,40	0,90	0,51	24,00
10.11	0,100	4,0	4,0	0,0	---	70,12	45,24	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,62	23,6	23,8	0,1	0,0	68,99	42,91	0,90	0,51	168,00
11.11	0,116	4,3	4,3	0,0	---	73,70	46,53	0,90	0,51	24,00
12.11	0,134	4,6	4,7	0,0	---	74,41	45,66	0,90	0,51	24,00
13.11	0,134	4,8	4,8	0,0	---	74,01	45,81	0,90	0,51	24,00
14.11	0,115	4,1	4,1	0,0	---	71,01	43,10	0,90	0,51	24,00
15.11	0,099	3,4	3,4	0,0	---	69,36	40,46	0,90	0,51	24,00
16.11	0,092	3,1	3,1	0,0	---	68,94	39,35	0,90	0,51	24,00
17.11	0,105	3,8	3,8	0,0	---	69,18	41,55	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,80	28,1	28,2	0,1	0,0	71,81	43,56	0,90	0,51	168,00
18.11	0,116	4,5	4,5	0,0	---	69,47	43,66	0,90	0,51	24,00
19.11	0,128	5,0	5,0	0,0	---	71,04	45,38	0,90	0,51	24,00
20.11	0,117	4,4	4,4	0,0	---	70,25	43,80	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,36	13,9	13,9	0,0	0,0	70,28	44,32	0,90	0,51	72,00
Итого:	2,13	78,2	78,5	0,4	0,0	69,74	42,55	0,90	0,51	528,0
						dT=	27,19			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	528,0	0,0	0,0	0,0	216,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 2,13	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 29.10.2024	На 24:00 20.11.2024	Результат за период	На 15:00 25.11.2024
Количество теплоты, Гкал	0,02	2,16	2,13	2,81
Расход теплоносителя Mп, т	1,0	79,2	78,2	103,7
Расход теплоносителя Mo, т	0,9	79,4	78,5	103,9
Время наработки, ч	9,5	537,5	528,0	649,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			216,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЕН-Сервис отчетов» И.Н.Н. 3907045691 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП«Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «26» 11 2024 г.

TSTAT v3.18