

#64403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Кастусик Г. П., ИП
Адрес потребителя Московский 133В, Калининград
Номер абонента 1015
Порядковый номер 5484
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1561050
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2023 | 0,085 | 3,169 | 3,121 | 0 | 3,087 | 3,085 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 49,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -1,1 |
| 22.11.2023 | 0,083 | 2,966 | 2,931 | 0 | 2,889 | 2,899 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -2,3 |
| 23.11.2023 | 0,076 | 2,861 | 2,827 | 0 | 2,794 | 2,8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,3 |
| 24.11.2023 | 0,074 | 2,841 | 2,815 | 0 | 2,776 | 2,788 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 45,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 0,081 | 3,035 | 2,999 | 0 | 2,958 | 2,966 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 0,088 | 3,63 | 3,585 | 0 | 3,538 | 3,541 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 51,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 0,089 | 3,234 | 3,19 | 0 | 3,144 | 3,151 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 51,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 0,094 | 3,59 | 3,54 | 0 | 3,488 | 3,492 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 54 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 0,135 | 4,541 | 4,459 | 0 | 4,409 | 4,405 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 51,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 0,153 | 5,152 | 5,063 | 0 | 5,007 | 5,004 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 0,14 | 4,798 | 4,722 | 0 | 4,67 | 4,671 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.12.2023 | 0,134 | 4,668 | 4,597 | 0 | 4,546 | 4,548 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.12.2023 | 0,13 | 4,732 | 4,663 | 0 | 4,613 | 4,615 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 47,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.12.2023 | 0,133 | 4,844 | 4,772 | 0 | 4,722 | 4,722 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.12.2023 | 0,139 | 4,666 | 4,587 | 0 | 4,54 | 4,537 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.12.2023 | 0,154 | 5,279 | 5,183 | 0 | 5,128 | 5,12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 51,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.12.2023 | 0,14 | 4,578 | 4,499 | 0 | 4,452 | 4,45 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 48,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.12.2023 | 0,152 | 5,095 | 5,005 | 0 | 4,95 | 4,946 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.12.2023 | 0,147 | 4,925 | 4,842 | 0 | 4,785 | 4,785 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81 | 50,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.12.2023 | 0,136 | 4,989 | 4,909 | 0 | 4,861 | 4,856 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.12.2023 | 0,126 | 4,492 | 4,418 | 0 | 4,379 | 4,373 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 46,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.12.2023 | 0,118 | 4,372 | 4,302 | 0 | 4,268 | 4,26 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.12.2023 | 0,12 | 4,396 | 4,326 | 0 | 4,291 | 4,283 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 46 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.12.2023 | 0,13 | 4,651 | 4,574 | 0 | 4,531 | 4,525 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.12.2023 | 0,119 | 4,305 | 4,234 | 0 | 4,2 | 4,193 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 46 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.12.2023 | 0,104 | 3,952 | 3,89 | 0 | 3,867 | 3,857 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 42,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.12.2023 | 0,091 | 3,228 | 3,18 | 0 | 3,158 | 3,156 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 40,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.12.2023 | 0,091 | 3,275 | 3,218 | 0 | 3,205 | 3,193 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 40,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.12.2023 | 0,091 | 3,53 | 3,47 | 0 | 3,458 | 3,444 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 40,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.12.2023 | 0,1 | 3,826 | 3,755 | 0 | 3,744 | 3,724 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 42,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 3,453 | 123,62 | 121,676 | 0 | 120,458 | 120,389 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,453 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|
| 20.11.2023 | 49,045 | 1752,909 | 1753,834 | 0 | 1710,978 | 1737,323 | 0 | 23753,17 | 0,07 |
| 20.12.2023 | 52,497 | 1876,53 | 1875,511 | 0 | 1831,436 | 1857,711 | 0 | 24473,17 | 0,07 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 11:44:05