

#118510#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1561615
Номер абонента:
Адрес установки: Товарная, 25 ООО Шелен
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 21.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.02	1,065	65,7	66,2	0,5	---	80,32	64,21	0,90	0,50	24,00
22.02	0,925	55,6	56,0	0,4	---	78,37	61,82	0,90	0,50	24,00
23.02	0,915	56,0	56,4	0,4	---	77,54	61,28	0,90	0,50	24,00
24.02	0,869	55,4	55,8	0,4	---	75,81	60,22	0,90	0,50	24,00
25.02	0,874	56,1	56,5	0,4	---	78,19	62,71	0,90	0,50	24,00
26.02	0,842	58,8	59,2	0,4	---	78,27	64,05	0,90	0,50	24,00
27.02	0,795	57,5	57,9	0,3	---	77,84	64,12	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,29	405,3	408,0	2,7	0,0	78,11	62,69	0,90	0,50	168,00
28.02	0,802	58,1	58,5	0,3	---	75,34	61,64	0,90	0,50	24,00
01.03	0,863	60,1	60,4	0,4	---	75,25	60,98	0,90	0,50	24,00
02.03	0,842	60,5	60,8	0,4	---	75,34	61,50	0,90	0,50	24,00
03.03	0,799	58,0	58,3	0,3	---	75,14	61,46	0,90	0,50	24,00
04.03	0,757	55,8	56,1	0,3	---	74,94	61,46	0,90	0,50	24,00
05.03	0,701	54,6	54,9	0,3	---	75,03	62,28	0,90	0,50	24,00
06.03	0,639	51,7	52,0	0,2	---	74,98	62,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,40	398,8	401,0	2,1	0,0	75,15	61,70	0,90	0,50	168,00
07.03	0,649	51,0	51,2	0,2	---	75,26	62,62	0,90	0,50	24,00
08.03	0,627	50,6	50,8	0,2	---	75,30	62,98	0,90	0,50	24,00
09.03	0,603	50,0	50,2	0,2	---	75,24	63,27	0,90	0,50	24,00
10.03	0,607	50,4	50,6	0,2	---	75,18	63,23	0,90	0,50	24,00
11.03	0,681	52,3	52,5	0,2	---	75,18	62,24	0,90	0,50	24,00
12.03	0,692	54,1	54,4	0,3	---	75,35	62,65	0,90	0,50	24,00
13.03	0,723	54,3	54,6	0,3	---	75,23	62,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,58	362,7	364,3	1,6	0,0	75,25	62,70	0,90	0,50	168,00
14.03	0,784	57,0	57,3	0,3	---	75,45	61,79	0,90	0,50	24,00
15.03	0,789	58,7	59,0	0,3	---	75,57	62,22	0,90	0,50	24,00
16.03	0,812	59,2	59,5	0,3	---	75,40	61,76	0,90	0,50	24,00
17.03	0,883	62,1	62,5	0,4	---	75,52	61,39	0,90	0,50	24,00
18.03	0,869	62,4	62,8	0,4	---	75,27	61,43	0,90	0,50	24,00
19.03	0,796	58,1	58,4	0,3	---	75,33	61,72	0,90	0,50	24,00
20.03	0,735	55,5	55,8	0,3	---	75,45	62,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,67	413,0	415,2	2,3	0,0	75,43	61,79	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	21,94	1579,8	1588,6	8,7	0,0	76,00	62,21	0,90	0,50	672,0

$$dT = 13,79$$

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	696,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		21,94					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 15:00 21.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	114,61	136,55	21,94		136,97		
Расход теплоносителя M1, т	8907,8	10487,6	1579,8		10522,2		
Расход теплоносителя M2, т	8578,9	10167,5	1588,6		10202,2		
Время наработки, ч	4406,8	5078,8	672,0		5094,0		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

