

#132368#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шелен, ООО
Товарная 25, Калининград
875

Заводской номер счётчика 1561615	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	166,244	163,373	2.871

Подпись исполнителя _____



#132367#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 875
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1561615
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,188	11,776	11,786	11,535	11,642	24	24	0	0	67,6	51,3	9	5,1
22.05.2025	-	0,17	10,973	11,006	10,75	10,869	24	24	0	0	67,4	51,6	9	5,1
23.05.2025	-	0,185	11,822	11,851	11,582	11,704	24	24	0	0	67,4	51,5	9	5,1
24.05.2025	-	0,165	11,098	11,148	10,871	11,007	24	24	0	0	67,4	52,3	9	5,1
25.05.2025	-	0,148	10,032	10,132	9,828	10,002	24	24	0	0	67,4	52,4	9	5,1
26.05.2025	-	0,165	10,886	10,954	10,664	10,817	24	24	0	0	67,2	51,8	9	5,1
27.05.2025	-	0,171	10,885	10,938	10,663	10,802	24	24	0	0	67,5	51,6	9	5,1
28.05.2025	-	0,16	9,937	10,003	9,731	9,879	24	24	0	0	67,9	51,5	9	5,1
29.05.2025	-	0,155	10,706	10,771	10,492	10,637	24	24	0	0	66,7	52	9	5,1
30.05.2025	-	0,164	10,645	10,732	10,429	10,6	24	24	0	0	67,2	51,6	9	5,1
31.05.2025	-	0,148	10,106	10,183	9,904	10,054	24	24	0	0	66,9	52	9	5,1
01.06.2025	-	0,142	9,427	9,505	9,234	9,385	24	24	0	0	67,4	52,1	9	5,1
02.06.2025	-	0,154	10,076	10,156	9,871	10,029	24	24	0	0	67,3	51,8	9	5,1
03.06.2025	-	0,146	9,702	9,776	9,505	9,653	24	24	0	0	67,4	52	9	5,1
04.06.2025	-	0,06	4,013	4,04	3,932	3,988	24	24	0	0	67,3	52,2	9	5,1
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	18,8	9	5,1
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	17,8	9	5,1
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18	17,3	9	5,1
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,8	17,2	9	5,1
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,6	16	9	5,1
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,1	15,5	9	5,1
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,1	15,6	9	5,1
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,7	15,3	9	5,1
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,8	15,3	9	5,1
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,9	15,4	9	5,1
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,1	15,5	9	5,1
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17	16,2	9	5,1
17.06.2025	-	0,074	18,377	18,363	18,22	18,237	24	24	0	0	41,6	37,6	9	5,1
18.06.2025	-	0,155	12,104	12,14	11,867	11,982	24	24	0	0	65,8	52,9	9	5,1
19.06.2025	-	0,159	11,092	11,179	10,869	11,036	24	24	0	0	66,8	52,3	9	5,1
20.06.2025	-	0,162	10,731	10,805	10,514	10,669	23,97	23,97	0	0	67,2	51,9	9	5,1
Итого:	-	2,871	204,388	205,468	200,461	202,992	743,97	743,97	-	-	46,92	37,69	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тн} , ч
20.05.2025	163,373	14776,776	14359,958	14413,073	14094,213	6541,18	0
20.06.2025	166,244	14981,163	14565,426	14613,535	14297,205	7285,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения