

#67087#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 26.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 61, Калининград
3403

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00209812	26.01.2024	23.01.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	1789,392	1782,094	7.298
Количество тепловой энергии, система 2	1594,148	1590,64	3.508

Подпись исполнителя



с 24.07.24 на поверке ПК



#67086#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 26.01.2024.

Номер абонента 3403
Порядковый номер 5747
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209812
Номер системы 2
Отчёт сформирован 06.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	1,185	0,496	64,62	55,14	63,34	54,36	8,98	24	0	0	66	55,1	10,94	0,42	0,7
25.01.2024	-	1,135	0,447	63,28	54,7	62,05	53,93	8,12	24	0	0	66	54,9	11,18	0,42	0,7
26.01.2024	-	1,188	0,476	64,2	55,07	62,84	54,28	8,56	24	0	0	67,6	56,3	11,32	0,42	0,7
Итого:	-	3,508	1,419	192,1	164,91	188,23	162,57	25,66	72	0	-	66,53	55,43	11,15	0,42	0,7

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	1590,64	91345,55	77659,88	89636,64	76611,78
26.01.2024	1594,148	91537,65	77824,79	89824,87	76774,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____