

#67095#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 29.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 61, Калининград
3403

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00209812	29.01.2024	23.01.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	1796,617	1782,094	14.523
Количество тепловой энергии, система 2	1597,667	1590,64	7.027

Подпись исполнителя



*с 30.01.24 на поверке
(отопл)*



#67093#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 29.01.2024.

Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5746
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	2,362	0,09	207,43	204,5	204,45	202,53	1,92	24	0	0	56,3	45,2	11,1	0,6	0,4
25.01.2024	-	2,376	0,089	207,33	204,39	204,36	202,45	1,91	24	0	0	55,9	44,8	11,19	0,6	0,4
26.01.2024	-	2,56	0,089	207,93	204,89	204,68	202,81	1,87	24	0	0	58,3	46,2	12,07	0,6	0,4
27.01.2024	-	2,392	0,088	208,01	205,05	204,97	203,08	1,89	24	0	0	56,4	45,1	11,24	0,6	0,4
28.01.2024	-	2,383	0,087	207,73	204,8	204,69	202,86	1,83	24	0	0	56,2	44,9	11,22	0,6	0,4
29.01.2024	-	2,45	0,086	207,72	204,73	204,56	202,71	1,85	24	0	0	57,1	45,6	11,54	0,6	0,4
Итого:	-	14,523	0,529	1246,15	1228,36	1227,71	1216,44	11,27	144	0	-	56,7	45,3	11,39	0,6	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	1782,094	149197,58	147486,32	146954,11	146069,33
29.01.2024	1796,617	150443,73	148714,68	148181,82	147285,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
