

#21899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5746
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,84	0,051	173,33	171,44	171,16	170	1,16	24	0	0	52	41,5	10,46	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,763	0,05	169,81	167,95	167,72	166,58	1,14	24	0	0	51,2	41	10,22	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,747	0,046	169,9	168,07	167,89	166,78	1,11	24	0	0	50,6	40,4	10,11	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	1,706	0,047	169,92	168,1	168	166,9	1,1	24	0	0	49,7	39,8	9,88	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	1,76	0,046	170,72	168,9	168,72	167,68	1,04	24	0	0	50	39,8	10,16	0,6	0,4	3
01.03.2021	1,933	0,046	170,78	168,83	168,63	167,52	1,11	24	0	0	52,1	40,9	11,17	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	1,952	0,048	170,35	168,36	168,15	167,02	1,13	24	0	0	52,4	41,1	11,32	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,075	0,048	170,73	168,69	168,36	167,25	1,11	24	0	0	54,3	42,3	12,02	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,098	0,049	170,67	168,62	168,26	167,18	1,08	24	0	0	54,8	42,6	12,19	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,615	0,054	171,28	168,85	168,31	167,09	1,22	24	0	0	61,6	46,5	15,18	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,702	0,058	171,46	168,97	168,35	167,09	1,26	24	0	0	63,5	47,8	15,67	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,606	0,046	171,07	168,64	168,02	166,96	1,06	24	0	0	62,2	47	15,2	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,658	0,05	171,13	168,62	168	166,85	1,15	24	0	0	63,1	47,6	15,49	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,694	0,057	171,28	168,75	168,11	166,89	1,22	24	0	0	63,6	48	15,66	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,595	0,051	170,95	168,53	167,91	166,75	1,16	24	0	0	62,3	47,2	15,11	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,652	0,052	171	168,56	167,89	166,73	1,16	24	0	0	63	47,5	15,46	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,033	0,049	170,02	167,97	167,62	166,51	1,11	24	0	0	54,9	43,1	11,84	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	1,713	0,046	170,1	168,32	168,18	167,12	1,06	24	0	0	49,6	39,7	9,91	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,7	0,044	170,26	168,51	168,34	167,31	1,03	24	0	0	49,3	39,4	9,84	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	1,808	0,047	169,93	168,06	167,89	166,8	1,09	24	0	0	50,6	40,2	10,49	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	1,849	0,045	169,95	168,09	167,88	166,79	1,09	24	0	0	51,2	40,5	10,73	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	1,971	0,049	170,36	168,38	168,14	167	1,14	24	0	0	53,1	41,7	11,43	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,236	0,05	170,41	168,26	167,92	166,78	1,14	24	0	0	56,6	43,5	13,02	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,623	0,053	171,06	168,62	168,03	166,88	1,15	24	0	0	62,2	46,9	15,26	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,75	0,056	171,41	168,85	168,18	166,95	1,23	24	0	0	64	48	15,96	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,736	0,061	171,45	168,9	168,29	166,98	1,31	24	0	0	64	48,1	15,86	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,128	0,05	170,38	168,25	167,84	166,69	1,15	24	0	0	56,2	43,9	12,37	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	1,724	0,044	170,57	168,75	168,55	167,43	1,12	24	0	0	50,1	40,2	9,95	0,6	0,4	-
Итого:	60,667	0	4780,28	4720,84	4710,34	4678,51	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,667															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	479,043	35412,61	34909,23	34865,79	34586,34
23.03.2021	539,71	40192,89	39630,07	39576,13	39264,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 7:53:27