

#21900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,263	0,576	68,8	57,88	67,47	57,07	10,4	24	0	0	65,3	55	10,28	0,42	0,7	8,2
25.02.2021	1,218	0,533	67,78	57,65	66,41	56,86	9,55	24	0	0	66,2	55,9	10,33	0,42	0,7	10,7
26.02.2021	1,29	0,586	68,51	57,47	67,17	56,7	10,47	24	0	0	66,1	55,5	10,58	0,42	0,7	4,9
27.02.2021	1,271	0,573	68,78	57,91	67,39	57,1	10,29	24	0	0	66,1	55,7	10,41	0,42	0,7	3,2
28.02.2021	1,371	0,649	70,31	58,06	68,85	57,24	11,61	24	0	0	66,7	56,2	10,47	0,42	0,7	3
01.03.2021	1,204	0,506	67,32	57,56	65,96	56,78	9,18	24	0	0	66	55,4	10,61	0,42	0,7	2,5
02.03.2021	1,292	0,592	68,36	57,01	67,08	56,24	10,84	24	0	0	65	54,5	10,47	0,42	0,7	3,2
03.03.2021	1,309	0,574	65,89	55,03	64,51	54,29	10,22	24	0	0	67,3	55,8	11,49	0,42	0,7	1,3
04.03.2021	1,237	0,53	66,67	56,56	65,31	55,77	9,54	24	0	0	66,7	55,9	10,84	0,42	0,7	1,3
05.03.2021	1,283	0,558	66,72	56,07	65,32	55,29	10,03	24	0	0	67,1	56	11,07	0,42	0,7	-0,7
06.03.2021	1,206	0,519	66,5	56,52	65,18	55,74	9,44	24	0	0	65,6	55,1	10,58	0,42	0,7	1,4
07.03.2021	1,245	0,57	67,44	56,4	66,18	55,65	10,53	24	0	0	64,3	54,1	10,27	0,42	0,7	1,7
08.03.2021	1,279	0,593	67,98	56,65	66,7	55,87	10,83	24	0	0	65	54,7	10,36	0,42	0,7	0
09.03.2021	1,241	0,516	66,16	56,41	64,74	55,62	9,12	24	0	0	67,9	56,7	11,25	0,42	0,7	-1,7
10.03.2021	1,286	0,569	66,78	56,03	65,38	55,24	10,14	24	0	0	67,1	56,1	11	0,42	0,7	-0,7
11.03.2021	1,257	0,552	66,37	55,81	65,03	55,03	10	24	0	0	66,4	55,6	10,81	0,42	0,7	-0,8
12.03.2021	1,206	0,513	65,7	55,87	64,44	55,08	9,36	24	0	0	65,7	54,9	10,8	0,42	0,7	4,6
13.03.2021	1,239	0,545	66,2	55,8	64,9	55,07	9,83	24	0	0	65,8	55	10,74	0,42	0,7	4,9
14.03.2021	1,306	0,61	67,55	55,96	66,25	55,24	11,01	24	0	0	65,7	55,1	10,58	0,42	0,7	3,7
15.03.2021	1,202	0,512	66,01	56,15	64,71	55,41	9,3	24	0	0	65,6	54,9	10,75	0,42	0,7	3,2
16.03.2021	1,27	0,574	66,74	55,86	65,46	55,08	10,38	24	0	0	65,8	55	10,73	0,42	0,7	2,5
17.03.2021	1,195	0,516	61,18	51,2	60,01	50,47	9,54	24	0	0	65,5	54,1	11,39	0,42	0,7	1,6
18.03.2021	1,216	0,541	58,77	48,25	57,59	47,55	10,04	24	0	0	65,4	53,6	11,78	0,42	0,7	1
19.03.2021	1,215	0,54	59,04	48,51	57,86	47,82	10,04	24	0	0	65,5	53,7	11,74	0,42	0,7	-1,1
20.03.2021	1,201	0,516	59,02	49	57,84	48,29	9,55	24	0	0	66	54,1	11,89	0,42	0,7	-1,1
21.03.2021	1,255	0,571	59,41	48,42	58,23	47,71	10,52	24	0	0	65,8	53,9	11,86	0,42	0,7	1,8
22.03.2021	1,222	0,534	58,46	48,07	57,26	47,36	9,9	24	0	0	66,3	54,3	11,98	0,42	0,7	2,6
23.03.2021	1,156	0,506	56,45	46,52	55,35	45,9	9,45	24	0	0	65	53,1	11,86	0,42	0,7	-
Итого:	34,935	0	1824,9	1528,63	1788,58	1507,47	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,935															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	449,618	25053,48	20835,09	24597,96	20559,13
23.03.2021	484,553	26878,38	22363,72	26386,54	22066,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 14:17:28