

#21876#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 5747  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209812  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	1,112	0,435	64,24	55,73	63,01	55,01	8	24	0	0	65	54,2	10,82	0,42	0,7	4,7
25.02.2022	1,139	0,456	65,05	56,27	63,78	55,49	8,29	24	0	0	65,9	55,2	10,77	0,42	0,7	4,4
26.02.2022	1,063	0,49	69,19	58,78	68,05	58,09	9,96	24	0	0	59	50,7	8,26	0,42	0,7	2,9
27.02.2022	1,218	0,552	70,14	59,57	68,82	58,78	10,04	24	0	0	64,4	54,6	9,77	0,42	0,7	0,6
28.02.2022	1,12	0,454	68,08	59,29	66,8	58,5	8,3	24	0	0	64,8	54,8	10,02	0,42	0,7	0,5
01.03.2022	1,165	0,501	68,85	59,19	67,58	58,4	9,18	24	0	0	64,4	54,6	9,85	0,42	0,7	-1,2
02.03.2022	1,093	0,45	67,41	58,73	66,19	57,95	8,24	24	0	0	64,3	54,5	9,8	0,42	0,7	-0,1
03.03.2022	1,11	0,469	65,11	56	63,88	55,28	8,6	24	0	0	64,2	54,1	10,14	0,42	0,7	2,7
04.03.2022	1,114	0,47	67,43	58,39	66,19	57,61	8,58	24	0	0	64,3	54,5	9,8	0,42	0,7	2,1
05.03.2022	1,198	0,543	68,37	57,93	67,1	57,15	9,95	24	0	0	64,4	54,6	9,82	0,42	0,7	-2,2
06.03.2022	1,126	0,473	67,53	58,45	66,29	57,68	8,61	24	0	0	64,5	54,6	9,95	0,42	0,7	-1,1
07.03.2022	1,109	0,466	65,2	56,1	63,96	55,38	8,58	24	0	0	64,2	54,1	10,14	0,42	0,7	1,7
08.03.2022	1,189	0,534	66,29	56,03	65,01	55,31	9,7	24	0	0	64,9	54,7	10,19	0,42	0,7	2,8
09.03.2022	1,108	0,459	67,2	58,33	65,97	57,56	8,41	24	0	0	64,3	54,4	9,91	0,42	0,7	1,3
10.03.2022	1,115	0,455	68,27	59,43	67,02	58,61	8,41	24	0	0	64,3	54,4	9,87	0,42	0,7	-2,5
11.03.2022	1,105	0,46	66,21	57,27	64,97	56,55	8,42	24	0	0	64,4	54,3	10,07	0,42	0,7	-1,2
12.03.2022	1,194	0,537	69,07	58,84	67,78	58,05	9,73	24	0	0	64,6	54,8	9,78	0,42	0,7	-0,6
13.03.2022	1,171	0,528	68,95	58,81	67,65	58,04	9,61	24	0	0	64,3	54,7	9,6	0,42	0,7	0
14.03.2022	1,092	0,477	61,27	52,05	60,13	51,37	8,76	24	0	0	64	53,6	10,4	0,42	0,7	1,5
15.03.2022	1,09	0,477	64,84	55,28	63,67	54,59	9,08	24	0	0	62,4	52,8	9,62	0,42	0,7	1,8
16.03.2022	1,126	0,486	67,24	57,83	65,97	57,05	8,92	24	0	0	64,1	54,3	9,79	0,42	0,7	2,3
17.03.2022	1,098	0,466	67,2	58,21	65,97	57,44	8,53	24	0	0	64	54,4	9,66	0,42	0,7	3,3
18.03.2022	1,109	0,467	68,12	59,1	66,84	58,3	8,54	24	0	0	64,2	54,5	9,71	0,42	0,7	4,3
19.03.2022	1,11	0,466	67,2	58,21	65,97	57,43	8,54	24	0	0	64,3	54,4	9,83	0,42	0,7	2,6
20.03.2022	1,234	0,591	69,06	57,85	67,78	57,07	10,71	24	0	0	64,4	54,8	9,58	0,42	0,7	2,2
21.03.2022	1,137	0,504	67,05	57,37	65,84	56,6	9,24	24	0	0	64,2	54,5	9,66	0,42	0,7	3,3
22.03.2022	1,162	0,517	67,31	57,46	66,01	56,68	9,33	24	0	0	65	55,2	9,87	0,42	0,7	4,9
23.03.2022	1,144	0,502	66,44	56,88	65,18	56,1	9,08	24	0	0	64,9	55	9,94	0,42	0,7	-
Итого:	31,751	0	1878,32	1613,38	1843,41	1592,07	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,751															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	843,964	48791,91	41192,56	47904,76	40649,94
23.03.2022	875,715	50670,23	42805,94	49748,17	42242,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2022 8:13:21