

#121607#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Беланова 61, Калининград  
  
5747  
ВКТ-7  
00209812  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1	0,398	55,5	47,3	54,53	46,77	7,76	24	0	0	62,5	51,4	11,06	0,42	0,7	-
25.02.2025	1,05	0,432	55,52	46,74	54,52	46,17	8,35	24	0	0	63,3	51,9	11,35	0,42	0,7	-
26.02.2025	0,977	0,365	54,98	47,58	54	47,02	6,98	24	0	0	63,7	52,3	11,4	0,42	0,7	-
27.02.2025	0,984	0,384	55,34	47,54	54,36	46,97	7,39	24	0	0	62,9	51,8	11,09	0,42	0,7	-
28.02.2025	1,005	0,4	55,14	47	54,16	46,45	7,71	24	0	0	63	51,8	11,2	0,42	0,7	-
01.03.2025	1,004	0,408	55,69	47,3	54,71	46,76	7,95	24	0	0	62,3	51,4	10,94	0,42	0,7	-
02.03.2025	1,02	0,414	56,4	47,97	55,4	47,41	7,99	24	0	0	62,5	51,4	11,07	0,42	0,7	-
03.03.2025	1,094	0,476	57,31	47,7	56,28	47,11	9,17	24	0	0	62,5	51,4	11,09	0,42	0,7	-
04.03.2025	1,095	0,456	58,37	49,15	57,32	48,55	8,77	24	0	0	63,3	52,1	11,18	0,42	0,7	-
05.03.2025	1,006	0,455	57,69	48,25	56,78	47,73	9,05	24	0	0	57,5	47,2	10,3	0,42	0,7	-
06.03.2025	1,126	0,474	59,23	49,92	58,08	49,23	8,85	24	0	0	64,6	53,3	11,35	0,42	0,7	-
07.03.2025	1,019	0,408	57,69	49,52	56,6	48,85	7,75	24	0	0	63,2	52,3	10,85	0,42	0,7	-
08.03.2025	1,072	0,451	57,43	48,47	56,36	47,83	8,53	24	0	0	63,8	52,7	11,09	0,42	0,7	-
09.03.2025	1,106	0,484	58,23	48,69	57,17	48,05	9,12	24	0	0	63,9	52,9	10,97	0,42	0,7	-
10.03.2025	0,97	0,365	56,32	49,06	55,28	48,43	6,85	24	0	0	63,9	52,9	11,03	0,42	0,7	-
11.03.2025	1,007	0,397	56,06	48,17	55,06	47,53	7,53	24	0	0	63,6	52,5	11,17	0,42	0,7	-
12.03.2025	1,083	0,46	57,08	47,91	56,05	47,3	8,75	24	0	0	63,8	52,6	11,17	0,42	0,7	-
13.03.2025	1,042	0,442	56,01	47,01	54,99	46,42	8,57	24	0	0	62,6	51,6	10,94	0,42	0,7	-
14.03.2025	1,079	0,458	57,3	48,2	56,26	47,56	8,7	24	0	0	63,5	52,4	11,15	0,42	0,7	-
15.03.2025	1,074	0,455	57,3	48,23	56,28	47,62	8,66	24	0	0	63,5	52,4	11,08	0,42	0,7	-
16.03.2025	1,062	0,438	57,91	49,22	56,83	48,53	8,3	24	0	0	63,6	52,5	11,08	0,42	0,7	-
17.03.2025	1,019	0,4	56,92	48,94	55,86	48,28	7,58	24	0	0	63,6	52,4	11,2	0,42	0,7	-
18.03.2025	1,037	0,417	56,68	48,35	55,65	47,74	7,91	24	0	0	63,5	52,2	11,25	0,42	0,7	-
19.03.2025	1,034	0,411	56,48	48,13	55,43	47,52	7,91	24	0	0	63,2	51,9	11,3	0,42	0,7	-
20.03.2025	1,044	0,427	56,7	48,1	55,67	47,51	8,16	24	0	0	63,3	52,2	11,18	0,42	0,7	-
21.03.2025	0,99	0,389	55,69	47,88	54,65	47,26	7,39	24	0	0	63,4	52,3	11,1	0,42	0,7	-
22.03.2025	0,998	0,381	55,36	47,72	54,34	47,11	7,23	24	0	0	63,5	52,1	11,46	0,42	0,7	-
23.03.2025	1,043	0,42	56,57	48,15	55,52	47,54	7,98	24	0	0	63,5	52,1	11,37	0,42	0,7	-
Итого:	29,04	0	1586,9	1348,2	1558,14	1331,25	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,04															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	351,029	19850,95	17236,43	19459,49	16996,61
23.03.2025	380,069	21437,85	18584,63	21017,63	18327,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:42:04