

#73085#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

05/03/24г.-18/03/24г.

Абонент: \_УК Легенды моря

Адрес: \_\_Беланова,61

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00209812

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xA403

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
05.03.2024	60,43	48,61	11,82	71,04	69,84	71,14	70,34	-0,5	6	4	0,803	-0,015	8	7	*
06.03.2024	60,06	48,1	11,96	210,23	206,7	210,26	207,91	-1,21	6	4	2,419	-0,029	24	0	
07.03.2024	61,36	48,91	12,45	209,22	205,64	209,1	206,73	-1,09	6	4	2,51	-0,025	24	0	
08.03.2024	61,49	48,96	12,53	207,49	203,87	207,23	204,85	-0,98	6	4	2,507	-0,023	24	0	
09.03.2024	62,4	49,32	13,08	204,64	200,99	204,53	202,19	-1,2	6	4	2,575	-0,034	24	0	
10.03.2024	61,44	48,39	13,05	201,75	198,25	201,7	199,45	-1,2	6	4	2,534	-0,029	24	0	
11.03.2024	61,1	48,17	12,93	200,98	197,62	200,99	198,83	-1,21	6	4	2,501	-0,03	24	0	
12.03.2024	60,87	48,16	12,71	200,84	197,48	200,92	198,76	-1,28	6	4	2,451	-0,034	24	0	
13.03.2024	61,36	48,59	12,77	200,36	196,97	200,5	198,34	-1,37	6	4	2,452	-0,039	24	0	
14.03.2024	58,86	47,22	11,64	199,14	195,9	199,39	197,34	-1,44	6	4	2,213	-0,042	24	0	
15.03.2024	57,09	46,34	10,75	202,58	199,46	202,72	200,69	-1,23	6	4	2,091	-0,03	24	0	
16.03.2024	56,52	46,2	10,32	207,14	204,02	206,77	204,61	-0,59	6	4	2,082	-0,001	24	0	
17.03.2024	56,7	45,84	10,86	206,36	203,3	205,97	203,94	-0,64	6	4	2,183	-0,003	24	0	
18.03.2024	58,69	46,95	11,74	204,39	201,14	203,95	201,79	-0,65	6	4	2,335	-0,005	24	0	
Итого:				2726,1	2681,18	2725,1	2695,77	-14,59			31,656	-0,339	320	7	
Средние:	59,88	47,84	12,04						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
04/03/2424:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/03/2424:00	2726,16	2681,18	2725,17	2695,77	-14,59	31,656	-0,339	320	7
Итого:	2726,16	2681,18	2725,17	2695,77	-14,59	31,656	-0,339	320	7

Период нормальной работы 320ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 7ч

Время работы прибора после сброса 343ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



с 06.03.24 по 17ч

