

#21898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5746
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,739	0,046	170,39	168,58	168,45	167,36	1,09	24	0	0	50,2	40,2	10,04	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,686	0,045	169,95	168,14	168,06	166,94	1,12	24	0	0	49,6	39,8	9,73	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,707	0,047	170,02	168,23	168,03	166,92	1,11	24	0	0	50	40,2	9,88	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,661	0,047	169,49	167,7	167,55	166,38	1,17	24	0	0	50	40,4	9,61	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,629	0,04	169,53	167,82	167,7	166,65	1,05	24	0	0	48,6	39,2	9,45	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,714	0,045	169,76	167,95	167,82	166,75	1,07	24	0	0	50,2	40,3	9,94	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,659	0,046	169,23	167,42	167,32	166,22	1,1	24	0	0	49,9	40,3	9,62	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,419	0,042	168,35	166,74	166,66	165,6	1,06	24	0	0	46,2	37,9	8,25	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	1,846	0,045	169,84	167,96	167,71	166,65	1,06	24	0	0	51,8	41,1	10,75	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,049	0,051	169,38	167,31	166,98	165,82	1,16	24	0	0	55	43,1	11,96	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,162	0,048	169,65	167,56	167,07	166,01	1,06	24	0	0	57	44,3	12,66	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,161	0,05	169,19	167,07	166,67	165,55	1,12	24	0	0	56,9	44,2	12,65	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,604	0,033	121,48	119,97	119,59	118,85	0,74	17	7	1	57,5	44,4	13,13	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,27	0,054	169,13	166,9	166,46	165,29	1,17	24	0	0	58,7	45,3	13,32	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,932	0,056	159,37	157,27	157,19	155,93	1,26	24	0	0	54,1	42,1	11,93	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,83	0,046	157,56	155,69	155,56	154,44	1,12	24	0	0	52,1	40,6	11,45	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,541	0,04	157,64	155,96	155,95	154,9	1,05	24	0	0	48	38,4	9,61	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,574	0,044	157,75	156,06	156,06	154,96	1,1	24	0	0	48,3	38,5	9,8	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	1,529	0,043	157,67	155,94	155,93	154,88	1,05	24	0	0	48,2	38,7	9,51	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,373	0,04	152,45	150,83	150,93	149,86	1,07	24	0	0	46	37,1	8,82	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,462	0,046	149,7	147,93	148,15	146,9	1,25	24	0	0	47,2	37,7	9,53	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,555	0,045	149,77	147,95	148,16	146,96	1,2	24	0	0	48,1	38	10,15	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,47	0,045	150,09	148,32	148,51	147,3	1,21	24	0	0	47	37,4	9,6	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,434	0,043	150	148,24	148,49	147,31	1,18	24	0	0	46	36,6	9,36	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,338	0,04	149,22	147,53	147,78	146,57	1,21	24	0	0	45,2	36,5	8,72	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,316	0,041	147,91	146,26	146,46	145,3	1,16	24	0	0	45,5	36,8	8,67	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,025	0,039	147,77	146,23	146,57	145,43	1,14	24	0	0	41,3	34,6	6,71	0,6	0,4	11
20.04.2021	0,947	0,034	148,02	146,61	146,92	145,89	1,03	24	0	0	39,8	33,6	6,21	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,147	0,034	149,45	148,05	148,15	147,16	0,99	24	0	0	42,7	35,2	7,47	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,588	0,039	150,92	149,26	149,23	148,2	1,03	24	0	0	48,8	38,5	10,35	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,585	0,039	149,84	148,11	148,11	147,06	1,05	24	0	0	49,1	38,7	10,4	0,6	0,4	-
Итого:	49,952	0	4910,52	4855,59	4854,22	4820,04	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,952															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	539,71	40192,89	39630,07	39576,13	39264,85
23.04.2021	589,662	45103,41	44485,66	44430,35	44084,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 7:41:50