

#21895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,132	0,499	68,42	58,53	67,22	57,8	9,42	24	0	0	62,6	53,2	9,45	0,42	0,7	4
25.04.2021	1,217	0,579	69,58	58,28	68,37	57,51	10,86	24	0	0	62,7	53,3	9,36	0,42	0,7	3,7
26.04.2021	1,126	0,494	67,37	57,53	66,17	56,8	9,37	24	0	0	62,4	52,8	9,59	0,42	0,7	2,9
27.04.2021	1,12	0,492	67,33	57,59	66,12	56,87	9,25	24	0	0	62,6	53	9,55	0,42	0,7	4,1
28.04.2021	1,123	0,489	67,6	57,92	66,37	57,18	9,19	24	0	0	62,7	53,1	9,6	0,42	0,7	6,7
29.04.2021	1,151	0,511	67,92	57,83	66,68	57,1	9,58	24	0	0	62,9	53,2	9,66	0,42	0,7	9,3
30.04.2021	1,156	0,546	67,75	56,63	66,59	55,94	10,65	24	0	0	60,7	51,5	9,18	0,42	0,7	7
01.05.2021	1,167	0,531	68,55	58,04	67,33	57,32	10,01	24	0	0	62,4	52,9	9,46	0,42	0,7	7,3
02.05.2021	1,184	0,525	67,61	57,09	66,41	56,37	10,04	24	0	0	62,4	52,4	9,98	0,42	0,7	6,2
03.05.2021	1,189	0,527	68,86	58,28	67,64	57,56	10,08	24	0	0	62,2	52,4	9,8	0,42	0,7	5,8
04.05.2021	1,215	0,547	68	57,12	66,79	56,4	10,39	24	0	0	62,5	52,5	10,07	0,42	0,7	9,6
05.05.2021	1,136	0,458	66,72	57,63	65,48	56,91	8,57	24	0	0	63,6	53,3	10,37	0,42	0,7	10,4
06.05.2021	1,223	0,533	68,2	57,69	66,94	56,91	10,03	24	0	0	63,6	53,3	10,29	0,42	0,7	6,9
07.05.2021	1,195	0,522	67,74	57,25	66,51	56,56	9,95	24	0	0	62,8	52,6	10,17	0,42	0,7	6,9
08.05.2021	1,236	0,527	67,8	57,65	66,51	56,87	9,64	24	0	0	65,1	54,4	10,71	0,42	0,7	6,3
09.05.2021	1,209	0,502	67,19	57,5	65,89	56,73	9,16	24	0	0	65,6	54,9	10,74	0,42	0,7	11,1
10.05.2021	1,285	0,581	69,44	58,28	68,09	57,49	10,6	24	0	0	65,2	54,8	10,41	0,42	0,7	17,8
11.05.2021	1,199	0,547	68,3	57,67	67,04	56,88	10,16	24	0	0	64	54,2	9,73	0,42	0,7	19,7
12.05.2021	1,115	0,493	66,98	57,28	65,77	56,52	9,25	24	0	0	63	53,5	9,49	0,42	0,7	19,2
13.05.2021	1,066	0,454	66,33	57,51	65,1	56,77	8,33	24	0	0	63,6	54	9,51	0,42	0,7	9,9
14.05.2021	1,125	0,508	67,22	57,22	66	56,45	9,55	24	0	0	62,9	53,6	9,36	0,42	0,7	10,6
15.05.2021	1,125	0,513	67	56,86	65,79	56,13	9,66	24	0	0	62,4	53	9,35	0,42	0,7	10
16.05.2021	1,172	0,547	68,32	57,53	67,11	56,81	10,3	24	0	0	62,4	53	9,39	0,42	0,7	12,5
17.05.2021	1,082	0,463	66,44	57,24	65,24	56,51	8,73	24	0	0	62,7	53,2	9,48	0,42	0,7	14,5
18.05.2021	1,103	0,484	67,28	57,76	66,05	57,02	9,03	24	0	0	62,8	53,4	9,45	0,42	0,7	11,4
19.05.2021	1,118	0,497	66,91	57,04	65,71	56,32	9,39	24	0	0	62,6	53,1	9,5	0,42	0,7	10,4
20.05.2021	1,181	0,544	67,37	56,6	66,14	55,88	10,26	24	0	0	62,6	53	9,67	0,42	0,7	-
21.05.2021	1,133	0,491	66,3	56,73	65,05	55,94	9,11	24	0	0	63,8	53,9	9,94	0,42	0,7	14
22.05.2021	1,142	0,516	67,42	57,23	66,21	56,5	9,71	24	0	0	62,5	53	9,49	0,42	0,7	-
23.05.2021	1,18	0,553	68,13	57,26	66,9	56,54	10,36	24	0	0	62,4	52,9	9,48	0,42	0,7	-
Итого:	34,805	0	2030,08	1724,77	1993,22	1702,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,805															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	521,092	28932,04	24102,03	28401,11	23781,44
23.05.2021	555,897	30962,12	25826,8	30394,33	25484,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:09:38