

#21869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	1,073	0,454	68,66	60	67,33	59,19	8,14	24	0	0	64,8	55,6	9,23	0,42	0,7	-
25.04.2022	1,109	0,472	68,69	59,77	67,31	58,91	8,4	24	0	0	65,5	56	9,53	0,42	0,7	-
26.04.2022	1,157	0,506	68,95	59,48	67,61	58,63	8,98	24	0	0	65,8	56	9,76	0,42	0,7	-
27.04.2022	1,149	0,513	69,09	59,23	67,82	58,44	9,38	24	0	0	64,1	54,6	9,42	0,42	0,7	-
28.04.2022	1,138	0,476	65,93	56,84	64,62	56,07	8,55	24	0	0	65,5	55,1	10,35	0,42	0,7	-
29.04.2022	1,194	0,524	69,02	59,02	67,68	58,21	9,47	24	0	0	65,4	55,4	9,91	0,42	0,7	-
30.04.2022	1,175	0,517	69,03	59,09	67,73	58,31	9,42	24	0	0	64,5	54,7	9,82	0,42	0,7	-
01.05.2022	1,157	0,498	69,18	59,59	67,89	58,79	9,1	24	0	0	64,4	54,7	9,72	0,42	0,7	-
02.05.2022	1,23	0,571	69,51	58,58	68,21	57,8	10,41	24	0	0	64,4	54,6	9,73	0,42	0,7	-
03.05.2022	1,224	0,562	69,62	58,8	68,32	58,01	10,31	24	0	0	64,4	54,6	9,75	0,42	0,7	-
04.05.2022	1,148	0,49	68,81	59,37	67,51	58,58	8,93	24	0	0	64,5	54,7	9,85	0,42	0,7	-
05.05.2022	1,156	0,491	69,22	59,83	67,93	59,01	8,92	24	0	0	64,6	54,8	9,86	0,42	0,7	-
06.05.2022	1,16	0,49	68,77	59,3	67,45	58,51	8,94	24	0	0	64,6	54,6	10,03	0,42	0,7	-
07.05.2022	1,132	0,471	67,88	58,77	66,6	57,99	8,61	24	0	0	64,6	54,7	9,96	0,42	0,7	-
08.05.2022	1,117	0,467	68,21	59,21	66,93	58,43	8,5	24	0	0	64,5	54,7	9,79	0,42	0,7	-
09.05.2022	1,18	0,521	68,5	58,49	67,2	57,72	9,48	24	0	0	64,6	54,7	9,87	0,42	0,7	-
10.05.2022	1,214	0,55	69,1	58,55	67,78	57,78	10	24	0	0	64,6	54,7	9,9	0,42	0,7	-
11.05.2022	1,108	0,458	67,4	58,59	66,13	57,81	8,32	24	0	0	64,8	54,8	9,91	0,42	0,7	-
12.05.2022	1,112	0,465	67,42	58,51	66,15	57,72	8,43	24	0	0	64,6	54,8	9,87	0,42	0,7	-
13.05.2022	1,234	0,57	69,43	58,52	68,11	57,72	10,39	24	0	0	64,6	54,8	9,8	0,42	0,7	-
14.05.2022	1,119	0,466	67,93	58,94	66,68	58,15	8,53	24	0	0	64,5	54,7	9,81	0,42	0,7	-
15.05.2022	1,139	0,49	68,74	59,38	67,47	58,58	8,89	24	0	0	64,5	54,8	9,72	0,42	0,7	-
16.05.2022	1,167	0,507	68,09	58,33	66,82	57,55	9,27	24	0	0	64,6	54,7	9,91	0,42	0,7	-
17.05.2022	1,118	0,458	68,56	59,75	67,29	58,94	8,35	24	0	0	64,6	54,8	9,88	0,42	0,7	-
18.05.2022	1,151	0,488	68,24	58,9	66,96	58,11	8,85	24	0	0	64,6	54,7	9,97	0,42	0,7	-
19.05.2022	1,103	0,456	66,85	58,09	65,59	57,32	8,27	24	0	0	64,7	54,8	9,95	0,42	0,7	-
20.05.2022	1,183	0,546	68,16	57,7	66,89	56,92	9,97	24	0	0	64,4	54,8	9,53	0,42	0,7	-
21.05.2022	1,134	0,483	69,68	60,48	68,37	59,64	8,73	24	0	0	64,7	55,1	9,6	0,42	0,7	-
22.05.2022	1,169	0,512	68,24	58,34	66,96	57,56	9,4	24	0	0	64,3	54,4	9,83	0,42	0,7	-
23.05.2022	1,13	0,482	67,03	57,7	65,76	56,92	8,84	24	0	0	64,4	54,5	9,93	0,42	0,7	-
Итого:	34,58	0	2053,94	1767,15	2015,1	1743,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,58															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	910,208	52720,93	44569,75	51759,95	43981,57
23.05.2022	944,788	54774,87	46336,9	53775,05	45724,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 17:43:19