

#21893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 5747
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209812
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,128	0,5	66,91	56,97	65,7	56,25	9,45	24	0	0	62,4	52,8	9,64	0,42	0,7	16
25.05.2021	1,121	0,491	66,33	56,57	65,13	55,85	9,28	24	0	0	62,5	52,8	9,75	0,42	0,7	-
26.05.2021	1,106	0,478	66,88	57,34	65,66	56,61	9,05	24	0	0	62,5	52,9	9,58	0,42	0,7	-
27.05.2021	1,162	0,536	67,03	56,44	65,82	55,72	10,1	24	0	0	62,4	52,8	9,61	0,42	0,7	-
28.05.2021	1,081	0,46	65,87	56,71	64,68	55,99	8,69	24	0	0	62,3	52,6	9,71	0,42	0,7	11
29.05.2021	1,153	0,523	66,95	56,55	65,74	55,83	9,91	24	0	0	62,3	52,6	9,68	0,42	0,7	12,3
30.05.2021	1,171	0,541	68,15	57,45	66,9	56,72	10,18	24	0	0	62,4	52,8	9,52	0,42	0,7	-
31.05.2021	1,113	0,488	66,69	57,02	65,47	56,3	9,17	24	0	0	62,5	52,9	9,61	0,42	0,7	16
01.06.2021	1,095	0,475	66,11	56,67	64,91	55,95	8,96	24	0	0	62,4	52,8	9,63	0,42	0,7	-
02.06.2021	1,104	0,483	66,42	56,83	65,21	56,11	9,1	24	0	0	62,5	53	9,53	0,42	0,7	-
03.06.2021	1,073	0,46	66,61	57,51	65,39	56,77	8,62	24	0	0	62,7	53,3	9,42	0,42	0,7	15
04.06.2021	1,122	0,481	66,43	57,14	65,18	56,42	8,76	24	0	0	64,4	54,4	9,96	0,42	0,7	-
05.06.2021	0,927	0,374	54,98	48,07	53,93	47,41	6,52	24	0	0	65,1	54,4	10,66	0,42	0,7	13,4
06.06.2021	1,199	0,536	71,09	61,14	69,65	60,19	9,46	24	0	0	66,1	56,5	9,59	0,42	0,7	22
07.06.2021	1,107	0,501	69,54	59,83	68,25	59,02	9,23	24	0	0	63,4	54,5	8,93	0,42	0,7	-
08.06.2021	1,064	0,465	68,54	59,5	67,31	58,73	8,58	24	0	0	63	54	8,96	0,42	0,7	18,8
09.06.2021	1,093	0,502	68,69	59,01	67,46	58,23	9,23	24	0	0	62,9	54,1	8,84	0,42	0,7	21
10.06.2021	1,095	0,519	68,83	58,71	67,61	57,95	9,66	24	0	0	62,1	53,5	8,63	0,42	0,7	-
11.06.2021	1,061	0,475	67,82	58,59	66,61	57,82	8,79	24	0	0	62,9	54	8,86	0,42	0,7	-
12.06.2021	1,083	0,492	68,02	58,49	66,81	57,72	9,09	24	0	0	62,8	53,9	8,92	0,42	0,7	-
13.06.2021	1,053	0,45	67,49	58,69	66,28	57,92	8,36	24	0	0	62,8	53,7	9,16	0,42	0,7	-
14.06.2021	1,121	0,515	68,88	58,87	67,65	58,1	9,55	24	0	0	62,9	53,8	9,02	0,42	0,7	-
15.06.2021	1,048	0,439	67,18	58,6	65,98	57,83	8,15	24	0	0	62,9	53,6	9,28	0,42	0,7	-
16.06.2021	1,088	0,484	67,91	58,49	66,71	57,72	8,99	24	0	0	62,8	53,6	9,13	0,42	0,7	-
17.06.2021	1,04	0,453	67,43	58,62	66,22	57,85	8,37	24	0	0	62,8	53,8	8,98	0,42	0,7	-
18.06.2021	1,024	0,445	66,98	58,35	65,78	57,58	8,2	24	0	0	63	54,2	8,85	0,42	0,7	-
19.06.2021	1,017	0,45	67,08	58,38	65,87	57,61	8,26	24	0	0	63,2	54,5	8,66	0,42	0,7	-
20.06.2021	1,017	0,466	67,44	58,56	66,22	57,77	8,45	24	0	0	63,2	54,9	8,39	0,42	0,7	-
21.06.2021	1,015	0,471	67,37	58,4	66,16	57,61	8,55	24	0	0	63,2	55	8,24	0,42	0,7	-
22.06.2021	0,941	0,411	66,87	58,96	65,65	58,18	7,47	24	0	0	63,2	55	8,14	0,42	0,7	-
23.06.2021	0,948	0,418	65,8	57,7	64,61	56,94	7,67	24	0	0	62,7	54,4	8,3	0,42	0,7	-
Итого:	33,37	0	2078,32	1790,16	2040,55	1766,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,37															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	555,897	30962,12	25826,8	30394,33	25484,03
23.06.2021	589,267	33040,44	27616,96	32434,88	27250,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:38:42