

#21871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	1,037	0,427	65,12	56,91	63,85	56,13	7,72	24	0	0	65,2	55,7	9,54	0,42	0,7	-
25.06.2022	1,059	0,473	66,33	57,39	65,09	56,6	8,49	24	0	0	64,4	55,4	9,05	0,42	0,7	-
26.06.2022	1,005	0,435	64,25	56,05	63,05	55,3	7,75	24	0	0	64,6	55,4	9,22	0,42	0,7	-
27.06.2022	1,025	0,447	66,33	58,05	65,06	57,22	7,84	24	0	0	65,5	56,5	9,04	0,42	0,7	-
28.06.2022	0,919	0,405	65,35	57,45	64,2	56,68	7,52	24	0	0	62,2	54,2	8,02	0,42	0,7	-
29.06.2022	0,996	0,433	64,95	56,7	63,75	55,92	7,83	24	0	0	64,4	55,5	8,86	0,42	0,7	-
30.06.2022	1,032	0,455	66,09	57,51	64,86	56,7	8,16	24	0	0	64,8	55,8	8,95	0,42	0,7	-
01.07.2022	1,044	0,475	65,55	56,59	64,32	55,8	8,52	24	0	0	64,7	55,8	8,93	0,42	0,7	-
02.07.2022	1,01	0,438	64,46	56,13	63,26	55,35	7,91	24	0	0	64,5	55,5	9,03	0,42	0,7	-
03.07.2022	1,064	0,481	65,37	56,26	64,16	55,48	8,68	24	0	0	64,5	55,4	9,14	0,42	0,7	-
04.07.2022	0,993	0,423	64,29	56,22	63,09	55,45	7,64	24	0	0	64,4	55,2	9,16	0,42	0,7	-
05.07.2022	1,057	0,461	64,95	56,22	63,73	55,44	8,29	24	0	0	65	55,6	9,37	0,42	0,7	-
06.07.2022	1,044	0,443	64,26	55,79	63,01	55,01	8	24	0	0	65,2	55,7	9,56	0,42	0,7	-
07.07.2022	1,035	0,443	64,33	55,91	63,11	55,14	7,97	24	0	0	64,6	55,1	9,47	0,42	0,7	-
08.07.2022	1,073	0,467	64,55	55,7	63,34	54,93	8,41	24	0	0	65	55,4	9,63	0,42	0,7	-
09.07.2022	1,058	0,442	62,2	53,73	60,99	53,01	7,98	24	0	0	65,3	55,2	10,16	0,42	0,7	-
10.07.2022	1,07	0,459	64,74	55,96	63,53	55,18	8,35	24	0	0	64,8	55,1	9,69	0,42	0,7	-
11.07.2022	1,06	0,443	64,36	55,88	63,16	55,1	8,06	24	0	0	64,6	54,9	9,78	0,42	0,7	-
12.07.2022	1,051	0,441	64,12	55,66	62,92	54,89	8,03	24	0	0	64,4	54,7	9,74	0,42	0,7	-
13.07.2022	1,106	0,491	62,63	53,21	61,43	52,49	8,94	24	0	0	64,8	54,7	10,05	0,42	0,7	-
14.07.2022	1,022	0,417	63,76	55,78	62,56	55	7,56	24	0	0	64,6	54,8	9,75	0,42	0,7	-
15.07.2022	1,048	0,448	64,15	55,52	62,94	54,75	8,19	24	0	0	64,1	54,4	9,62	0,42	0,7	-
16.07.2022	1,119	0,498	65,01	55,4	63,79	54,63	9,16	24	0	0	64,3	54,6	9,74	0,42	0,7	-
17.07.2022	1,089	0,477	62,52	53,35	61,35	52,63	8,72	24	0	0	64,3	54,2	10,09	0,42	0,7	-
18.07.2022	1,071	0,456	64,03	55,29	62,83	54,51	8,32	24	0	0	64,4	54,5	9,87	0,42	0,7	-
19.07.2022	1,093	0,484	64,62	55,36	63,42	54,59	8,83	24	0	0	64,3	54,7	9,65	0,42	0,7	-
20.07.2022	1,049	0,461	64,19	55,42	62,98	54,65	8,33	24	0	0	64,2	54,7	9,47	0,42	0,7	-
21.07.2022	1	0,423	61,25	53,1	60,08	52,38	7,7	24	0	0	64,3	54,7	9,66	0,42	0,7	-
22.07.2022	1,033	0,457	63,99	55,32	62,79	54,54	8,25	24	0	0	64,7	55,4	9,27	0,42	0,7	-
23.07.2022	1,079	0,498	64,3	54,91	63,1	54,14	8,96	24	0	0	64,7	55,4	9,28	0,42	0,7	-
Итого:	31,341	0	1932,05	1672,77	1895,75	1649,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,341															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	980,404	56837,83	48118,44	55796,13	47480,93
23.07.2022	1011,745	58769,88	49791,21	57691,88	49130,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.07.2022 8:18:05