

#28005#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 61, Калининград
3403

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00209812	23.08.2023	23.07.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	1522,69	1522,705	-0.015
Количество тепловой энергии, система 2	1418,534	1400,622	17.912

Подпись исполнителя



#27264#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	1,057	0,434	60,42	52,17	59,21	51,42	7,79	24	0	0	66,2	55,6	10,6	0,42	0,7
25.07.2023	-	1,072	0,448	59,99	51,49	58,78	50,75	8,03	24	0	0	66,4	55,8	10,66	0,42	0,7
26.07.2023	-	1,043	0,425	60,15	52,15	58,95	51,41	7,54	24	0	0	66,3	55,7	10,59	0,42	0,7
27.07.2023	-	1,081	0,464	60,64	51,75	59,43	51,04	8,39	24	0	0	65,5	55,1	10,48	0,42	0,7
28.07.2023	-	1,049	0,428	59,73	51,57	58,54	50,84	7,7	24	0	0	66,1	55,4	10,69	0,42	0,7
29.07.2023	-	1,077	0,455	60,39	51,81	59,18	51,08	8,1	24	0	0	66,3	55,7	10,62	0,42	0,7
30.07.2023	-	1,024	0,416	60,31	52,41	59,11	51,65	7,46	24	0	0	66,2	55,9	10,35	0,42	0,7
31.07.2023	-	1,039	0,415	60,54	52,62	59,32	51,88	7,44	24	0	0	66,3	55,8	10,55	0,42	0,7
01.08.2023	-	1,032	0,447	60,72	52,31	59,52	51,57	7,95	24	0	0	65,9	56	9,91	0,42	0,7
02.08.2023	-	0,184	0,089	22,28	20,34	22,01	20,15	1,86	24	0	1	50,6	46,2	4,48	0,42	0,7
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,5	24,1	2,4	0,42	0,7
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,7	23,1	2,63	0,42	0,7
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,6	23	2,6	0,42	0,7
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	22,6	2,18	0,42	0,7
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	22	2,06	0,42	0,7
08.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	19,9	2,03	0,42	0,7
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	20,3	1,77	0,42	0,7
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	20,4	1,23	0,42	0,7
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,2	20,6	2,68	0,42	0,7
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	20,9	2,52	0,42	0,7
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	21,4	2,66	0,42	0,7
14.08.2023	-	0,004	0,001	1,3	1,33	1,3	1,33	-0,03	24	0	1	20	17,9	2,12	0,42	0,7
15.08.2023	-	0,333	0,219	37,19	31,86	36,84	31,65	5,19	24	0	1	40,1	36,1	4,02	0,42	0,7
16.08.2023	-	1,035	0,506	69,13	60,02	67,73	59,06	8,67	24	0	0	66,5	58,7	7,81	0,42	0,7
17.08.2023	-	1,018	0,393	57,34	49,78	56,17	49,06	7,11	24	0	0	66,3	55,1	11,18	0,42	0,7
18.08.2023	-	1,002	0,388	56,82	49,38	55,66	48,66	7	24	0	0	66,3	55,2	11,09	0,42	0,7
19.08.2023	-	0,974	0,373	56,56	49,36	55,41	48,64	6,77	24	0	0	66,2	55,3	10,86	0,42	0,7
20.08.2023	-	0,97	0,379	56,55	49,34	55,42	48,62	6,8	24	0	0	66,3	55,5	10,78	0,42	0,7
21.08.2023	-	0,971	0,379	56,06	48,91	54,97	48,19	6,78	24	0	0	66,1	55,2	10,94	0,42	0,7
22.08.2023	-	1,001	0,402	55,51	47,85	54,44	47,13	7,31	24	0	0	65,9	54,8	11,09	0,42	0,7
23.08.2023	-	0,946	0,353	53,35	46,55	52,33	45,89	6,44	24	0	0	65,8	54,3	11,49	0,42	0,7
Итого:	-	17,912	7,414	1064,98	923	1044,32	910,02	134,3	744	0	-	48,33	41,41	6,94	0,42	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	1400,622	81381,02	69181,5	79873,12	68253,9
23.08.2023	1418,534	82446	70104,5	80917,44	69163,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения