

# #21872#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 61, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 5747  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209812  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,003	0,425	67,13	59,08	65,86	58,26	7,6	24	0	0	64,8	55,9	8,84	0,42	0,7	-
25.08.2022	1,024	0,446	69,22	60,97	67,95	60,05	7,9	24	0	0	64,7	56,1	8,57	0,42	0,7	-
26.08.2022	1,009	0,436	69,89	61,71	68,53	60,77	7,76	24	0	0	64,6	56,2	8,43	0,42	0,7	-
27.08.2022	0,99	0,42	68,74	60,91	67,45	59,98	7,47	24	0	0	64,6	56,1	8,51	0,42	0,7	-
28.08.2022	1,025	0,449	69,17	60,81	67,83	59,89	7,94	24	0	0	64,9	56,2	8,61	0,42	0,7	-
29.08.2022	0,973	0,402	67,9	60,29	66,61	59,45	7,16	24	0	0	64,6	55,9	8,65	0,42	0,7	-
30.08.2022	1,004	0,416	65,65	57,65	64,39	56,9	7,49	24	0	0	64,5	55,3	9,19	0,42	0,7	-
31.08.2022	1,121	0,517	71,01	61,38	69,62	60,47	9,15	24	0	0	64,8	56	8,8	0,42	0,7	-
01.09.2022	1,069	0,447	69,57	61,02	68,24	60,19	8,05	24	0	0	64,6	55,4	9,16	0,42	0,7	-
02.09.2022	1,094	0,468	70,3	61,33	68,98	60,51	8,47	24	0	0	64,6	55,5	9,09	0,42	0,7	-
03.09.2022	1,138	0,507	70,2	60,55	68,87	59,72	9,15	24	0	0	64,5	55,2	9,25	0,42	0,7	-
04.09.2022	1,108	0,475	69,4	60,35	68,1	59,52	8,58	24	0	0	64,5	55,2	9,34	0,42	0,7	-
05.09.2022	1,126	0,487	68,78	59,41	67,47	58,61	8,86	24	0	0	64,4	54,9	9,53	0,42	0,7	-
06.09.2022	1,057	0,441	65,28	56,63	64,09	55,87	8,22	24	0	0	63,6	53,9	9,68	0,42	0,7	-
07.09.2022	1,048	0,407	63,6	55,65	62,39	54,9	7,49	24	0	0	64,5	54,2	10,32	0,42	0,7	-
08.09.2022	1,095	0,456	64,09	55,24	62,87	54,46	8,41	24	0	0	64,5	54,3	10,21	0,42	0,7	-
09.09.2022	1,103	0,467	64,17	55,08	62,96	54,36	8,6	24	0	0	64,2	54	10,19	0,42	0,7	-
10.09.2022	1,059	0,418	65,67	57,52	64,42	56,73	7,69	24	0	0	64,3	54,3	10,01	0,42	0,7	-
11.09.2022	1,121	0,471	64,07	54,84	62,86	54,12	8,74	24	0	0	64,3	53,9	10,35	0,42	0,7	-
12.09.2022	1,097	0,453	64,82	55,95	63,61	55,23	8,38	24	0	0	64,3	54,2	10,16	0,42	0,7	-
13.09.2022	1,11	0,466	65,85	56,78	64,61	56	8,61	24	0	0	64,3	54,3	10,02	0,42	0,7	-
14.09.2022	1,093	0,462	67,12	58,25	65,87	57,43	8,44	24	0	0	64,2	54,5	9,68	0,42	0,7	-
15.09.2022	1,099	0,456	65,13	56,26	63,92	55,48	8,44	24	0	0	64,2	54,1	10,08	0,42	0,7	-
16.09.2022	1,072	0,428	64,44	56,08	63,24	55,3	7,94	24	0	0	64,2	53,9	10,25	0,42	0,7	-
17.09.2022	1,133	0,493	65,45	55,88	64,26	55,11	9,15	24	0	0	63,8	53,8	10,02	0,42	0,7	-
18.09.2022	1,219	0,562	69,3	58,57	68,01	57,73	10,28	24	0	0	64,2	54,5	9,74	0,42	0,7	-
19.09.2022	1,095	0,45	64,71	55,94	63,5	55,16	8,34	24	0	0	64,2	54	10,2	0,42	0,7	-
20.09.2022	1,128	0,477	65,15	55,94	63,92	55,16	8,76	24	0	0	64,6	54,3	10,27	0,42	0,7	-
21.09.2022	1,103	0,441	64,55	56,04	63,33	55,26	8,07	24	0	0	65,4	54,9	10,51	0,42	0,7	-
22.09.2022	1,085	0,423	67,48	59,33	66,17	58,51	7,66	24	0	0	65,3	55,3	10,04	0,42	0,7	-
23.09.2022	1,096	0,442	64,95	56,36	63,73	55,58	8,15	24	0	0	64,5	54,2	10,29	0,42	0,7	-
Итого:	33,497	0	2072,79	1801,8	2033,66	1776,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,497															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1029,936	59929,95	50790,1	58830,57	50115,57
23.09.2022	1063,433	62002,74	52591,9	60864,23	51892,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2022 12:04:19