

#35646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 5747
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209812
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,051	0,434	54,48	46,13	53,38	45,47	7,91	24	0	0	66,2	54,6	11,62	0,42	0,7	-
25.08.2023	0,996	0,386	51,82	44,36	50,78	43,72	7,06	24	0	0	66,5	54,4	12,08	0,42	0,7	-
26.08.2023	1,002	0,416	52,25	44,29	51,23	43,65	7,58	24	0	0	65,6	54	11,62	0,42	0,7	-
27.08.2023	1,044	0,439	54,88	46,54	53,77	45,83	7,94	24	0	0	66,3	54,9	11,37	0,42	0,7	-
28.08.2023	1,022	0,417	54,04	46,15	53,01	45,45	7,56	24	0	0	66,1	54,5	11,56	0,42	0,7	-
29.08.2023	1,076	0,448	54,96	46,36	53,89	45,7	8,19	24	0	0	66,3	54,6	11,7	0,42	0,7	-
30.08.2023	1,035	0,42	54,27	46,19	53,22	45,53	7,69	24	0	0	66	54,4	11,61	0,42	0,7	-
31.08.2023	1,05	0,434	54,62	46,25	53,59	45,6	7,99	24	0	0	65,7	54,1	11,61	0,42	0,7	-
01.09.2023	1,072	0,434	54,26	45,82	53,24	45,21	8,03	24	0	0	65,8	53,7	12,06	0,42	0,7	-
02.09.2023	1,09	0,454	52,93	44,07	51,85	43,51	8,34	24	0	0	66,2	53,7	12,44	0,42	0,7	-
03.09.2023	1,124	0,482	55,76	46,44	54,68	45,8	8,88	24	0	0	65,9	54,1	11,81	0,42	0,7	-
04.09.2023	1,043	0,41	54,44	46,43	53,38	45,79	7,59	24	0	0	65,7	53,8	11,92	0,42	0,7	-
05.09.2023	1,053	0,423	54,24	46,04	53,18	45,41	7,77	24	0	0	66,1	54,2	11,9	0,42	0,7	-
06.09.2023	1,067	0,436	54,47	46,1	53,4	45,43	7,97	24	0	0	66,5	54,6	11,9	0,42	0,7	-
07.09.2023	1,084	0,454	54,72	46,03	53,64	45,35	8,29	24	0	0	66,3	54,5	11,85	0,42	0,7	-
08.09.2023	1,04	0,421	54,2	46,1	53,14	45,43	7,71	24	0	0	66,1	54,3	11,74	0,42	0,7	-
09.09.2023	1,051	0,427	54,41	46,18	53,34	45,48	7,86	24	0	0	66,2	54,6	11,68	0,42	0,7	-
10.09.2023	1,085	0,457	55,36	46,69	54,24	45,99	8,25	24	0	0	66,6	55	11,68	0,42	0,7	-
11.09.2023	0,992	0,386	53,54	46,15	52,49	45,48	7,01	24	0	0	66,3	54,6	11,67	0,42	0,7	-
12.09.2023	0,985	0,383	53,53	46,18	52,5	45,51	6,99	24	0	0	66,1	54,5	11,59	0,42	0,7	-
13.09.2023	0,976	0,382	53,2	45,83	52,17	45,18	6,99	24	0	0	66	54,5	11,45	0,42	0,7	-
14.09.2023	0,986	0,39	53,5	45,95	52,51	45,31	7,2	24	0	0	65,4	54	11,41	0,42	0,7	-
15.09.2023	1,05	0,425	54,18	45,93	53,11	45,29	7,82	24	0	0	66	54,2	11,82	0,42	0,7	-
16.09.2023	1,01	0,389	53,9	46,26	52,87	45,63	7,24	24	0	0	65,4	53,7	11,77	0,42	0,7	-
17.09.2023	1,033	0,439	54,66	46,27	53,59	45,59	8	24	0	0	65,8	54,7	11,13	0,42	0,7	-
18.09.2023	1,045	0,416	54,17	46,12	53,09	45,45	7,64	24	0	0	66,3	54,4	11,89	0,42	0,7	-
19.09.2023	1,081	0,457	54,34	45,54	53,27	44,91	8,36	24	0	0	66,3	54,4	11,85	0,42	0,7	-
20.09.2023	1,042	0,417	54,03	45,9	52,97	45,28	7,69	24	0	0	65,7	53,9	11,86	0,42	0,7	-
21.09.2023	1,034	0,408	53,63	45,68	52,57	45,04	7,53	24	0	0	66	54	11,96	0,42	0,7	-
22.09.2023	1,046	0,422	53,1	44,87	52,06	44,3	7,76	24	0	0	66,1	54,1	12,06	0,42	0,7	-
23.09.2023	0,997	0,38	52,6	45,13	51,59	44,55	7,04	24	0	0	66,1	54,1	12	0,42	0,7	-
Итого:	32,262	0	1674,49	1421,98	1641,75	1401,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,262															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1418,534	82446	70104,5	80917,44	69163,92
23.09.2023	1450,796	84120,49	71526,48	82559,19	70565,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 10:59:20