

#148799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 61, Калининград

5747
ВКТ-7
00209812
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,023	0,438	50,54	41,62	49,6	41,14	8,46	24	0	0	63,2	51,3	11,91	0,42	0,7	-
25.08.2025	1,01	0,42	50,38	41,77	49,43	41,28	8,15	24	0	0	63,2	51,1	12,09	0,42	0,7	-
26.08.2025	0,948	0,368	49,03	41,47	48,1	40,99	7,11	24	0	0	63,3	51,1	12,21	0,42	0,7	-
27.08.2025	0,962	0,381	48,33	40,44	47,4	39,96	7,44	24	0	0	63,2	50,8	12,37	0,42	0,7	-
28.08.2025	0,969	0,401	48,81	40,55	47,9	40,07	7,83	24	0	0	63	51	11,96	0,42	0,7	-
29.08.2025	0,894	0,335	47,59	40,65	46,66	40,17	6,49	24	0	0	63,6	51,5	12,09	0,42	0,7	-
30.08.2025	0,912	0,354	47,72	40,46	46,8	39,98	6,82	24	0	0	63,6	51,6	12,02	0,42	0,7	-
31.08.2025	1,02	0,452	49,33	40,21	48,4	39,73	8,67	24	0	0	63,5	51,7	11,8	0,42	0,7	-
01.09.2025	0,941	0,378	47,82	40,04	46,92	39,56	7,36	24	0	0	63,4	51,4	12,04	0,42	0,7	-
02.09.2025	0,916	0,362	47,71	40,32	46,79	39,84	6,95	24	0	0	63,7	51,7	11,95	0,42	0,7	-
03.09.2025	0,96	0,406	47,97	39,7	47,03	39,22	7,81	24	0	0	63,6	51,7	11,85	0,42	0,7	-
04.09.2025	0,957	0,409	47,09	38,89	46,23	38,41	7,82	24	0	0	63,7	51,7	11,97	0,42	0,7	-
05.09.2025	0,891	0,347	46,68	39,56	45,78	39,08	6,7	24	0	0	63,7	51,8	11,88	0,42	0,7	-
06.09.2025	0,878	0,377	46,24	38,54	45,39	38,08	7,31	22	2	1	62,6	51,5	11,06	0,42	0,7	-
07.09.2025	1,003	0,438	51,29	42,56	50,3	42,02	8,28	24	0	0	63,9	52,6	11,29	0,42	0,7	-
08.09.2025	0,905	0,355	48,85	41,64	47,89	41,14	6,75	24	0	0	63,8	52,2	11,63	0,42	0,7	-
09.09.2025	0,919	0,363	48,66	41,14	47,71	40,66	7,05	24	0	0	63,5	51,9	11,65	0,42	0,7	-
10.09.2025	0,864	0,314	48,08	41,61	47,16	41,13	6,03	24	0	0	63,6	51,9	11,74	0,42	0,7	-
11.09.2025	0,96	0,4	48,73	40,56	47,78	40,08	7,7	24	0	0	63,6	51,8	11,77	0,42	0,7	-
12.09.2025	0,909	0,355	47,77	40,43	46,84	39,95	6,89	24	0	0	63,5	51,6	11,85	0,42	0,7	-
13.09.2025	0,942	0,385	48,15	40,25	47,21	39,77	7,44	24	0	0	63,5	51,6	11,84	0,42	0,7	-
14.09.2025	1,019	0,449	49,65	40,54	48,71	40,06	8,65	24	0	0	63,6	51,8	11,8	0,42	0,7	-
15.09.2025	0,926	0,365	46,91	39,41	46,04	38,93	7,11	24	0	0	63,4	51,2	12,23	0,42	0,7	-
16.09.2025	0,913	0,367	46,83	39,23	45,98	38,76	7,22	24	0	0	62,5	50,5	11,97	0,42	0,7	-
17.09.2025	0,967	0,396	46,88	38,7	46,03	38,22	7,81	24	0	0	63,1	50,6	12,45	0,42	0,7	-
18.09.2025	0,906	0,348	46,43	39,3	45,6	38,82	6,78	24	0	0	63,1	50,7	12,41	0,42	0,7	-
19.09.2025	0,929	0,359	46,87	39,44	46	38,96	7,04	24	0	0	63,3	50,8	12,45	0,42	0,7	-
20.09.2025	0,922	0,364	47,16	39,67	46,27	39,19	7,08	24	0	0	63,3	51,1	12,16	0,42	0,7	-
21.09.2025	0,944	0,39	47,69	39,75	46,79	39,27	7,52	24	0	0	63,4	51,5	11,96	0,42	0,7	-
22.09.2025	0,865	0,322	46,28	39,64	45,39	39,16	6,23	24	0	0	63,3	51,1	12,17	0,42	0,7	-
23.09.2025	0,907	0,355	46,77	39,48	45,92	39	6,92	24	0	0	63	50,8	12,21	0,42	0,7	-
Итого:	29,081	0	1488,24	1247,57	1460,05	1232,63	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,081															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	519,726	29070,11	25067,7	28510,67	24729,33
23.09.2025	548,807	30558,35	26315,27	29970,72	25961,96

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:52:46