

#35645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 5747
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209812
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 1,069 | 0,445 | 54,13 | 45,43 | 53,1 | 44,82 | 8,28 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,7 | 11,83 | 0,42 | 0,7 | - |
| 25.09.2023 | 1,057 | 0,423 | 53,41 | 45,04 | 52,39 | 44,48 | 7,91 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 53,5 | 12,16 | 0,42 | 0,7 | - |
| 26.09.2023 | 1,036 | 0,413 | 51,33 | 43,11 | 50,32 | 42,6 | 7,72 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,1 | 12,5 | 0,42 | 0,7 | - |
| 27.09.2023 | 1,048 | 0,421 | 53,24 | 45,01 | 52,2 | 44,43 | 7,77 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 53,8 | 12,11 | 0,42 | 0,7 | - |
| 28.09.2023 | 1,052 | 0,431 | 53,44 | 45,03 | 52,41 | 44,44 | 7,97 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,9 | 11,94 | 0,42 | 0,7 | - |
| 29.09.2023 | 1,005 | 0,402 | 52,68 | 44,71 | 51,68 | 44,16 | 7,52 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,5 | 11,69 | 0,42 | 0,7 | - |
| 30.09.2023 | 0,965 | 0,405 | 53,23 | 44,9 | 52,27 | 44,36 | 7,91 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 10,76 | 0,42 | 0,7 | - |
| 01.10.2023 | 1,064 | 0,485 | 54,94 | 45,05 | 53,96 | 44,54 | 9,42 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 51,2 | 10,81 | 0,42 | 0,7 | - |
| 02.10.2023 | 1,02 | 0,438 | 53,57 | 44,56 | 52,6 | 44,07 | 8,53 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,2 | 11,14 | 0,42 | 0,7 | - |
| 03.10.2023 | 0,972 | 0,397 | 52,47 | 44,35 | 51,51 | 43,83 | 7,68 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,3 | 11,24 | 0,42 | 0,7 | - |
| 04.10.2023 | 1,009 | 0,44 | 53,77 | 44,59 | 52,8 | 44,11 | 8,69 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,4 | 10,86 | 0,42 | 0,7 | - |
| 05.10.2023 | 1,02 | 0,436 | 54,35 | 45,37 | 53,38 | 44,84 | 8,54 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 50,8 | 11,01 | 0,42 | 0,7 | - |
| 06.10.2023 | 0,932 | 0,403 | 54,12 | 45,3 | 53,23 | 44,82 | 8,41 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 48,7 | 9,89 | 0,42 | 0,7 | - |
| 07.10.2023 | 1,02 | 0,441 | 54,37 | 45,13 | 53,46 | 44,65 | 8,81 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 49,2 | 11,07 | 0,42 | 0,7 | - |
| 08.10.2023 | 1,064 | 0,465 | 55,46 | 45,71 | 54,48 | 45,22 | 9,26 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 50 | 11,06 | 0,42 | 0,7 | - |
| 09.10.2023 | 1,054 | 0,448 | 54,94 | 45,56 | 53,98 | 45,08 | 8,9 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,2 | 11,31 | 0,42 | 0,7 | - |
| 10.10.2023 | 1,088 | 0,444 | 54,62 | 45,65 | 53,6 | 45,11 | 8,49 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 51,7 | 12,12 | 0,42 | 0,7 | - |
| 11.10.2023 | 1,058 | 0,426 | 53,96 | 45,3 | 52,96 | 44,76 | 8,2 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 51,7 | 12,05 | 0,42 | 0,7 | - |
| 12.10.2023 | 1,066 | 0,452 | 54,41 | 45,12 | 53,43 | 44,56 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,9 | 11,51 | 0,42 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 1,093 | 0,429 | 53,89 | 45,48 | 52,83 | 44,84 | 7,99 | 24 | 0 | 0 | 66 | 53,4 | 12,63 | 0,42 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 1,096 | 0,43 | 53,75 | 45,42 | 52,6 | 44,78 | 7,82 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 54,8 | 12,73 | 0,42 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 1,147 | 0,472 | 54,74 | 45,63 | 53,61 | 44,97 | 8,64 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 54,5 | 12,63 | 0,42 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 1,081 | 0,432 | 53,73 | 45,33 | 52,66 | 44,71 | 7,95 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 54,1 | 12,38 | 0,42 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 1,122 | 0,454 | 54,3 | 45,57 | 53,21 | 44,93 | 8,28 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 54,5 | 12,67 | 0,42 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 1,084 | 0,432 | 53,91 | 45,66 | 52,8 | 45 | 7,8 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 54,9 | 12,43 | 0,42 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 1,04 | 0,389 | 53,22 | 45,59 | 52,13 | 44,95 | 7,18 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 54,4 | 12,51 | 0,42 | 0,7 | - |
| 20.10.2023 | 1,112 | 0,475 | 54,88 | 45,46 | 53,85 | 44,89 | 8,96 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,4 | 11,79 | 0,42 | 0,7 | - |
| 21.10.2023 | 1,157 | 0,486 | 55,17 | 45,78 | 54,05 | 45,11 | 8,94 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 54,3 | 12,43 | 0,42 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 1,19 | 0,521 | 55,95 | 46,04 | 54,78 | 45,34 | 9,44 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 55,2 | 12,21 | 0,42 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 1,094 | 0,44 | 54,01 | 45,65 | 52,89 | 44,95 | 7,94 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 55,1 | 12,4 | 0,42 | 0,7 | - |
| Итого: | 31,815 | 0 | 1619,99 | 1356,53 | 1589,17 | 1339,35 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,815 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2023 | 1450,796 | 84120,49 | 71526,48 | 82559,19 | 70565,79 |
| 23.10.2023 | 1482,611 | 85740,48 | 72883,01 | 84148,36 | 71905,14 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 7:30:08