

#21917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 5746
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209812
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,795	0,046	98,93	97,61	97,8	96,8	1	24	0	1	49,3	41,7	7,66	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,835	0,075	191,61	189,22	189	187,41	1,59	24	0	0	54,1	44,8	9,31	0,6	0,4	-
07.10.2022	1,497	0,08	187,17	184,6	185,04	183,08	1,96	24	0	1	49	41,4	7,62	0,6	0,4	-
08.10.2022	1,49	0,073	187,87	185,56	185,93	184,12	1,81	24	0	1	47,3	39,7	7,6	0,6	0,4	-
09.10.2022	1,493	0,059	187,48	185,45	185,56	184,01	1,55	24	0	0	47,2	39,5	7,69	0,6	0,4	-
10.10.2022	1,597	0,061	188,82	186,7	186,69	185,21	1,48	24	0	0	48,8	40,6	8,21	0,6	0,4	-
11.10.2022	1,246	0,054	187,08	185,16	185,4	183,97	1,43	24	0	0	43,4	37	6,42	0,6	0,4	-
12.10.2022	1,503	0,062	185,21	183,1	183,29	181,69	1,6	24	0	0	47,5	39,7	7,83	0,6	0,4	-
13.10.2022	1,529	0,066	185,2	183,03	183,23	181,59	1,64	24	0	0	48	40	7,97	0,6	0,4	-
14.10.2022	1,727	0,068	186,23	183,99	184,01	182,43	1,58	24	0	0	50,8	41,8	9	0,6	0,4	-
15.10.2022	1,759	0,065	185,68	183,48	183,28	181,8	1,48	24	0	0	52,2	43	9,23	0,6	0,4	-
16.10.2022	1,748	0,066	184,27	182,1	181,87	180,42	1,45	24	0	0	52,7	43,5	9,24	0,6	0,4	-
17.10.2022	1,737	0,071	183,74	181,55	181,36	179,88	1,48	24	0	0	52,6	43,4	9,18	0,6	0,4	-
18.10.2022	1,766	0,072	183,39	181,13	180,99	179,45	1,54	24	0	0	53,4	44	9,37	0,6	0,4	-
19.10.2022	1,701	0,067	182,8	180,58	180,52	179,04	1,48	24	0	0	51,6	42,5	9,05	0,6	0,4	-
20.10.2022	1,735	0,061	183,3	181,11	181,04	179,66	1,38	24	0	0	51,4	42,2	9,23	0,6	0,4	-
21.10.2022	1,727	0,06	182,54	180,33	180,33	178,88	1,45	24	0	0	50,7	41,4	9,23	0,6	0,4	-
22.10.2022	1,724	0,064	182,5	180,28	180,34	178,84	1,5	24	0	0	50,7	41,5	9,21	0,6	0,4	-
23.10.2022	1,758	0,065	182,52	180,25	180,23	178,76	1,47	24	0	0	51,6	42,2	9,4	0,6	0,4	-
Итого:	30,367	0	3436,34	3395,23	3395,91	3367,04	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,367															

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
04.10.2022	1049,695	89529,11	88582,13	88236,08	87770,44
23.10.2022	1080,062	92965,45	91977,36	91631,99	91137,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 8:28:41