

#21903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5746
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	2,096	0,039	169,55	167,63	167	166,1	0,9	24	0	0	56,3	44	12,29	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	2,001	0,044	169,38	167,53	167,03	166,09	0,94	24	0	0	54,4	42,6	11,72	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	2,169	0,043	169,48	167,52	166,95	166	0,95	24	0	0	56,5	43,7	12,74	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	2,518	0,044	170,47	168,26	167,59	166,58	1,01	24	0	0	61,6	46,9	14,7	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	2,656	0,047	170,45	168,15	167,37	166,3	1,07	24	0	0	63,2	47,6	15,53	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	2,386	0,046	169,68	167,62	166,94	165,96	0,98	24	0	0	59,6	45,6	14,02	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	1,983	0,04	168,31	166,49	166,05	165,11	0,94	24	0	0	53,5	41,8	11,69	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	2,38	0,043	169,31	167,22	166,54	165,54	1	24	0	0	59,6	45,5	14,01	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	2,304	0,043	169,97	167,93	167,28	166,31	0,97	24	0	0	58,5	45	13,49	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	2,756	0,049	169,92	167,53	166,7	165,61	1,09	24	0	0	64,8	48,6	16,2	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	2,684	0,048	170,35	167,99	167,19	166,07	1,12	24	0	0	64,1	48,4	15,71	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	2,724	0,046	170,34	168,01	167,13	166,09	1,04	24	0	0	64,3	48,3	15,97	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	2,792	0,041	170,35	167,95	166,99	166,03	0,96	24	0	0	65,3	48,9	16,42	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	2,761	0,046	170,37	168,03	167,11	166,11	1	24	0	0	64,8	48,6	16,2	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	2,693	0,048	170,27	168,01	167,15	166,09	1,06	24	0	0	64	48,2	15,77	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	2,658	0,044	169,86	167,63	166,77	165,74	1,03	24	0	0	63,7	48,1	15,61	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	2,689	0,051	169,47	167,14	166,35	165,22	1,13	24	0	0	64,1	48,3	15,83	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	2,778	0,048	169,52	167,15	166,28	165,23	1,05	24	0	0	65,3	49	16,38	0,6	0,4	-1
10.01.2021	2,814	0,044	170,01	167,63	166,65	165,71	0,94	24	0	0	66,1	49,5	16,61	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	2,395	0,04	155,32	153,23	152,52	151,61	0,91	22	2	1	63,1	47,7	15,4	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	2,592	0,036	168,69	166,51	165,69	164,83	0,86	24	0	0	62,4	47	15,38	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	2,056	0,027	133,52	131,76	131,05	130,41	0,64	19	5	1	63	47,5	15,44	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	2,773	0,037	168,64	166,35	165,43	164,54	0,89	24	0	0	64,6	48,1	16,49	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	2,958	0,048	169,84	167,35	166,38	165,43	0,95	24	0	0	67,1	49,6	17,49	0,6	0,4	-6
16.01.2021	3,268	0,057	170,62	167,9	166,76	165,74	1,02	24	0	0	70,9	51,6	19,25	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	3,552	0,061	171,41	168,43	167,33	166,27	1,06	24	0	0	73,7	52,8	20,86	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	3,254	0,059	171,22	168,42	167,46	166,41	1,05	24	0	0	70,2	51,1	19,08	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	3,176	0,054	171,23	168,52	167,6	166,6	1	24	0	0	68,8	50,2	18,62	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	2,687	0,042	170,26	167,94	167,15	166,14	1,01	24	0	0	62,8	47,1	15,76	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	2,164	0,035	153,27	151,53	150,84	150,13	0,71	24	0	1	58,6	44,5	14,11	0,6	0,4	4
22.01.2021	2,221	0,047	172,96	170,88	170,36	169,28	1,08	24	0	0	57,1	44,4	12,75	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	2,029	0,04	172,91	171,03	170,51	169,59	0,92	24	0	0	54,3	42,7	11,65	0,6	0,4	-
Итого:	82,967	0	5376,95	5305,27	5280,15	5248,87	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,967															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 761

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	306,087	24725,81	24376,65	24381,64	24169,92
23.01.2021	389,054	30102,76	29681,92	29661,79	29418,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.01.2021 8:15:48