

#133238#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1555327

Номер абонента:

Адрес установки:

Кошевого,34 БСК -Сервис

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	1,559	443,8	442,6	---	1,2	73,39	69,96	0,90	0,50	24,00
24.05	1,455	436,5	435,4	---	1,1	73,49	70,24	0,90	0,50	24,00
25.05	1,477	433,8	432,6	---	1,2	73,36	70,04	0,90	0,50	24,00
26.05	1,507	428,2	427,0	---	1,2	73,39	69,95	0,90	0,50	24,00
27.05	1,424	433,8	432,6	---	1,2	73,24	70,04	0,90	0,50	24,00
28.05	1,420	433,3	432,1	---	1,2	73,51	70,31	0,90	0,50	24,00
29.05	1,406	426,0	424,8	---	1,2	73,82	70,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,25	3035,3	3027,1	0,0	8,2	73,46	70,16	0,90	0,50	168,00
30.05	1,421	441,8	440,5	---	1,3	73,37	70,23	0,90	0,50	24,00
31.05	1,396	436,8	435,6	---	1,2	73,46	70,35	0,90	0,50	24,00
01.06	1,391	437,1	436,1	---	1,1	73,30	70,20	0,90	0,50	24,00
02.06	1,428	438,9	437,8	---	1,1	73,48	70,31	0,90	0,50	24,00
03.06	1,324	425,0	423,8	---	1,1	73,71	70,67	0,90	0,50	24,00
04.06	1,410	428,9	427,6	---	1,3	73,20	69,99	0,90	0,50	24,00
05.06	0,338	105,2	104,9	---	0,3	70,54	67,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,71	2713,7	2706,2	0,0	7,5	73,31	70,18	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	25,14	24,01	0,90	0,50	21,70
07.06	---	---	---	---	---	23,89	23,34	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	23,12	23,49	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	23,54	25,85	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	---	---	---	30,80	34,94	0,90	0,50	24,00
11.06	---	---	---	---	---	31,81	35,81	0,90	0,50	7,33
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	26,38	27,91	0,90	0,50	125,03
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.06	---	---	---	---	---	22,62	24,10	0,90	0,50	11,72
15.06	---	---	---	---	---	28,22	31,48	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	28,72	32,27	0,90	0,50	24,00
17.06	---	---	---	---	---	28,32	31,74	0,90	0,50	24,00
18.06	0,793	182,5	182,0	---	0,4	67,57	63,31	0,90	0,50	24,00
19.06	1,316	381,4	380,6	---	0,8	73,25	69,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,11	563,9	562,6	0,0	1,3	71,41	67,76	0,90	0,50	131,72
20.06	1,315	380,6	379,6	---	0,9	73,42	70,05	0,90	0,50	24,00
21.06	1,333	404,6	403,6	---	1,0	73,43	70,22	0,90	0,50	24,00
22.06	1,333	398,2	397,3	---	0,9	73,20	69,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,98	1183,4	1180,6	0,0	2,8	73,35	70,07	0,90	0,50	72,00
Итого:	25,05	7496,2	7476,4	0,0	19,8	73,23	69,97	0,90	0,50	664,7
dT=						3,26				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	664,7	0,0	0,0	0,0	79,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		25,05					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 21:00 27.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	6283,27	6308,32	25,05		6314,73		
Расход теплоносителя M1, т	364595,2	372091,5	7496,2		374017,3		
Расход теплоносителя M2, т	364401,3	371877,7	7476,4		373800,2		
Время наработки, ч	32092,4	32757,1	664,7		32874,7		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч							
79,3							

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети

«ШЕЛЕН-Сервис»

отчетное

И.И.Н. 3907045897

Росстатинформ

Калининград

