

#21866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 34, Калининград (Жилье)
Номер абонента 4066
Порядковый номер 5956
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1555327
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,21	112,461	111,281	109,984	109,453	24	24	0	0	70,4	59,5	9	5,1	-
25.09.2022	1,285	84,773	83,477	82,906	82,32	24	24	0	0	70,1	54,7	9	5,1	-
26.09.2022	1,581	102,852	101,266	100,586	99,852	24	24	0	0	70,5	54,8	9	5,1	-
27.09.2022	1,32	131,273	130,102	128,336	127,867	24	24	0	0	71	60,8	9	5,1	-
28.09.2022	1,386	82,859	81,508	81,039	80,438	24	24	0	0	70,2	53,2	9	5,1	-
29.09.2022	1,331	80,805	79,492	79,047	78,445	24	24	0	0	70	53,2	9	5,1	-
30.09.2022	1,445	87,359	85,891	85,445	84,758	24	24	0	0	70	53,2	9	5,1	-
01.10.2022	1,442	90,844	89,406	88,883	88,219	24	24	0	0	69,6	53,5	9	5,1	-
02.10.2022	1,537	94,438	92,914	92,367	91,672	24	24	0	0	70,2	53,6	9	5,1	-
03.10.2022	1,746	110,055	108,305	107,633	106,836	24	24	0	0	70,2	54,1	9	5,1	-
04.10.2022	1,489	93,859	92,375	91,805	91,117	24	24	0	0	70,2	54	9	5,1	-
Итого:	15,772	1071,578	1056,017	1048,031	1040,977	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,772													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1721,898	104800,555	104271,266	102192,102	102619,023	8963,48	0
04.10.2022	1737,67	105872,133	105327,281	103240,133	103660	9227,48	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:39