

#70397#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 03.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БСК-Сервис, ООО, УК
Кошевого 34, Калининград (офисы)
4066

Заводской номер счётчика 230036	Показания прибора, МВт×ч 03.02.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.01.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	94,766	91,743	3.023	2.6

Подпись исполнителя



с 04.02.24 ремонт



#70493#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 03.02.2024.

Номер абонента 4066
 Порядковый номер 5983
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230036
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	0,263	8,142	8,042	7,944	7,964	24	24	0	0	0	0	0	74	46	0,9	0,6
25.01.2024	-	0,287	9,615	9,475	9,383	9,375	24	24	0	0	0	0	0	74	48	0,9	0,6
26.01.2024	-	0,301	10,416	10,247	10,159	10,131	24	24	0	0	0	0	0	75	49	0,9	0,6
27.01.2024	-	0,289	9,89	9,738	9,649	9,631	24	24	0	0	0	0	0	74	49	0,9	0,6
28.01.2024	-	0,269	8,786	8,673	8,574	8,584	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6
29.01.2024	-	0,28	9,572	9,435	9,338	9,33	24	24	0	0	0	0	0	75	49	0,9	0,6
30.01.2024	-	0,275	9,19	9,061	8,965	8,964	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
31.01.2024	-	0,265	8,372	8,269	8,168	8,186	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6
01.02.2024	-	0,277	9,295	9,165	9,068	9,066	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
02.02.2024	-	0,276	9,274	9,138	9,047	9,038	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
03.02.2024	-	0,241	6,935	6,875	6,765	6,813	24	24	0	0	0	0	0	75	44	0,9	0,6
Итого:	-	3,023	99,487	98,118	97,06	97,082	264	264	0	0	0	0	-	74,55	47,55	0,9	0,6

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.01.2024	91,743	2894,122	2852,894	2820,152	2821,769	19303,74	0
03.02.2024	94,766	2993,608	2951,011	2917,21	2918,853	19567,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения